

تحديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات  
التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان - البروبان)

مرسوم رقم ٥٥٠٩ - صادر في ١١/٨/١٩٩٤

\* راجع القانون رقم ٢٤٧ الصادر في ٢٠٠٠/٨/٧ فيما يتعلق بإلغاء ودمج وإنشاء وزارات

ان رئيس الجمهورية،  
بناء على الدستور،  
بناء على القانون رقم ٩ تاريخ ١٩٧٣/١/٣١ (احداث وزارة الصناعة والنفط)،  
بناء على القانون رقم ٢١٤ تاريخ ١٩٩٣/٤/٢ (احداث وزارة النقل)،  
بناء على القانون رقم ٢١٦ تاريخ ١٩٩٣/٤/٢ (احداث وزارة البيئة)،  
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/٢٣ (المقاييس والمواصفات اللبنانية)،  
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط والنقل والبيئة،  
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٩٤/١٣٢ تاريخ ١٩٩٤/٧/١٩)،  
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٤/٧/٦ وبتاريخ ١٩٩٤/٨/١٠،  
يرسم ما يأتي:

**المادة ١-** تحدد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وفقاً للجدول رقم (١) الملحق بهذا المرسوم.

**المادة ٢-** تحدد الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (بوتان وبروبان) وفقاً للجدول رقم (٢) الملحق بهذا المرسوم.

**المادة ٣-** تمنع الجهات الرسمية كافة من اعطاء تراخيص الترميم للمنشآت النفطية على الأراضي اللبنانية كافة إلا استناداً إلى الشروط التنظيمية المذكورة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم .

**المادة ٤-** تحصر الرقابة الفنية في الإنشاء ومراقبة التنفيذ بوزارة الصناعة والنفط- المديرية العامة للنفط- وتعتبر موافقة هذه الوزارة معاملة الزامية.

**المادة ٥-** يكلف وزير الصناعة والنفط وبقرار منه اتخاذ التدابير الفورية في مجمل قضايا وشؤون قطاع النفط في لبنان لتأمين السلامة العامة.

**المادة ٦-** تطبق الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

**المادة ٧-** تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

**المادة ٨-** ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعيدا في ١١ آب ١٩٩٤  
الامضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية  
رئيس مجلس الوزراء  
الامضاء: رفيق الحريري

وزير الاقتصاد والتجارة  
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان

وزير الصناعة والنفط  
الامضاء: اسعد رزق

وزير البيئة  
الامضاء: سمير مقبل

وزير النقل  
الامضاء: عمر مسقاوي

### جداول ملحقة

### الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل و محطات التوزيع

#### جدول رقم (١)

١- الهدف :

تتناول هذه الشروط التنظيمية المتطلبات الاساسية لبناء و تشييد و تشغيل مجمعات المشتقات النفطية و المواد البتروكيميائية السائلة ( باستثناء غاز النفط المسيل) و صهاريج النقل و محطات التوزيع و تشمل :

- تصنيف المشتقات النفطية و المواد البتروكيميائية السائلة .
- المرابط و الخطوط البحرية.
- التخزين .
- التسليم في مجتمعات المشتقات النفطية.
- مركبات صهاريج النقل .
- محطات التوزيع .

٢- تصنيف المشتقات النفطية و المواد البتروكيميائية السائلة :  
تقسم المشتقات النفطية و المواد البتروكيميائية السائلة الى سوائل سريعة الالتهاب و سوائل قابلة للاحتراق  
١/٢ المواصفات :

- سوائل سريعة الالتهاب FLAMMABLE LIQUIDS .
- سائل بحرارة وميض ( FLASH POINT ) دون ٣٧.٨ درجة س وضغط بخاري ( VAPOR PRESSURE ) يزيد على ٢٠٦٨.٦ مم زئبق ( ٤٠ ليبرة بلانش المربع مطلق ( ABSOLUTE ) عند حرارة ٣٧.٨ درجة س .
- سوائل قابلة للاحتراق COMPUSTIBLE LIQUIDS .
- سائل بحرارة وميض تعادل او تزيد على ٣٧.٨ درجة س.

٢/٢ تعريف:

- حرارة الوميض (FLASH POINT).
- بطريقة الكأس المغلق .
- ( PENSKY - MARTENS ) هي الحرارة الدنيا لسائل ما ، التي تتصاعد من جرائها كمية كافية من ابخرة هذا السائل لتكون مع الهواء مزيجا قابلا للاشتعال قرب سطح السائل ( ASTM - D93 )
- ضغط البخار ( VAPOR PRESSURE ) .
- هو الضغط المقاس وفق الطريقة المعتمدة من قبل الجمعية الاميركية للفحص و المواد ( ASTM - 323 ) .
- حرارة الغليان ( BOILING POINT ) .
- الحرارة التي ينتج عندها السائل ضغطا بخاريا يعادل ٧٦٠ مم زئبق ( ١٤.٧ ليبرة بلانش المربع جوي ) ( ASTM - D86 ) .

٣/٢- تصنيف المشتقات النفطية و البتروكيميائية السائلة :

الفئة الاولى : تتضمن سوائل بحرارة و ميض دون ٣٧.٨ درجة س.  
يمكن تجزئة هذه الفئة الى :

- أ- سوائل بحرارة وميض دون ٢٢.٨ درجة س و حرارة غليان دون ٣٧.٨ درجة س.
- ب- سوائل بحرارة وميض دون ٢٢.٨ درجة س و حرارة غليان تعادل او تزيد على ٣٧.٨ درجة س .

ج-سوائل بحرارة وميض تعادل او تزيد على ٢٢.٨ درجة س وتقل عن ٣٧.٨ درجة س .  
الفئة الثانية : تتضمن سوائل بحرارة وميض تعادل او تزيد على ٣٧.٨ درجة س و تقل عن ٦٠ درجة س .

الفئة الثالثة : تتضمن سوائل بحرارة وميض تعادل او تزيد على ٦٠ درجة س .  
يمكن تجزئة هذه الفئة الى :

أ- سوائل بحرارة وميض تعادل او تزيد على ٦٠ درجة س و تقل عن ٩٣.٤ درجة س.  
ب- سوائل بحرارة وميض تعادل او تزيد ٩٣.٤ درجة س .

٣- المرابط و الخطوط البحرية :

تصنف مرابط ناقلات المشتقات النفطية التي يمكن انشاؤها على الشواطىء اللبنانية غير المحمية (OPEN SEA BERTH) الى صنفين :

- المرابط التقليدية (CONVENTIONAL PERTH).

- المرابط المحورية (S.P.M) SINGLE POINT MOORING.

١/٣ المرابط التقليدية :

ينشأ المرابط التقليدي حيث ترسو السفينة و مقدمها عكس الرياح السائدة مع الاشارة الى ان هذه الرياح تهب غالبا على الشواطىء اللبنانية من الجنوب الغربي باستثناء المرابط المحمية من احدى الجهات ( كالدورة مثلا حيث ترسو السفينة و مقدمها باتجاه الشمال الغربي )  
تصنف هذه المرابط وفقا لحمولتها القصوى كما يلي:

١/٣ - مرابط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) خمسة الاف طن:

- يكون الحد الادنى لعمق المياه عند المرابط : ٩ امتار ضمن دائرة مركزها عوامه

الاشارة الرئيسية المثبتة على رأس انبوب فولاذ ، وشعاعها ١٠٠متر.

- عدد عوامات الربط : ٢

- حجم عوامه الربط : ١٠ امتار مكعبة حد ادنى .

- المسافة بين عوامه الربط و حافة السفينة الراسية : ٥٠مترا حدا ادنى.

- تثبت كل عوامه بمرساتين وزن كل منهما ٣ طن ، و المسافة بينهما ٣٠مترا ترتبطان

الى مثلث من الفولاذ بسماكة ٥٠مم بواسطة سلسلتي فولاذ طول الواحد ٣٠ مترا وقطر

حلقاتها لا يقل عن ٣٠مم يتصل المثلث بالعوامه بسلسلة فولاذ طولها ٣٠ مترا وقطر

حلقاتها ٥٠مم كما هو ظاهر في الرسم البياني المرفق.

٢/٣ - مرابط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) ٤٠.٠٠٠طن:

- يكون الحد الادنى لعمق المياه عند المرابط : ١٦ مترا ضمن دائرة مركزها عوامه

الاشارة الرئيسية المثبتة على رأس انبوب فولاذ و شعاعها ٢٥٠ مترا.

- عدد عوامات الربط: ٥

- حجم عوامه الربط : ١٥مترا مكعبا حدا ادنى.

- تكون المسافة بين العوامه و حافة السفينة الراسية : ١٠٠متر حدا ادنى.

- تثبت كل عوامه بمرساتين وزن كل منهما ٥ طن و المسافة بينهما ٤٠مترا ترتبطان الى

مثلث من الفولاذ بسماكة ٥٠ مم و بواسطة سلسلتي فولاذ طول الواحد ٤٠ متر وقطر

حلقاتها لا يقل عن ٥٠ مم يتصل المثلث بالعوامة بسلسلة فولاذ طولها ٦٠ مترا وقطر حلقاتها ٧٥ مم كما هو ظاهر في الرسم البياني المرفق.

- ٣/١/٣ - مربط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) ٨٠.٠٠٠ طن.
- يكون الحد الأدنى لعمق المياه عند المربط : ٢٠ مترا ضمن دائرة مركزها عوامة الاشارة الرئيسية المثبتة على رأس انبوب فولاذ و شعاعها ٢٠٠متر.
  - عدد عوامات الربط : ٥
  - حجم العوامة ٢٠مترا مكعبا حدا ادنى .
  - المسافة بين عوامة الربط و حافة السفينة الراحية : ١٣٠ مترا حدا ادنى .
  - تثبت كل عوامة بمرساتين وزن كل منهما ٨ طن و المسافة بينهما ٤٠ مترا ترتبطان الى مثلث من الفولاذ بسماكة ٥٠ مم و بواسطة سلسلتي فولاذ طول الواحدة ٤٠ مترا وقطر حلقاتها لا يقل عن ٧٥ مم يتصل المثلث بالعوامة بسلسلة فولاذ طولها ٨٥ مترا وقطر حلقاتها ٨٥ مم كما هو ظاهر في الرسم البياني المرفق .

- ٤/١/٣-مربط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) مئتا الف طن :
- عدد عوامات الربط: ٥ (و يستحسن ان تكون ٧ ) .
  - حجم العوامة : ٣٠ مترا مكعبا حدا ادنى .
  - المسافة بين عوامة الربط و حافة السفينة الراحية : ١٨٠مترا حدا ادنى .
  - تثبت كل عوامة بمرساتين وزن كل منهما ١٠ طن و المسافة بينهما ٤٠ مترا ترتبطان الى مثلث من الفولاذ بسماكة ٥٠مم و بواسطة سلسلتي فولاذ طول الواحدة ٤٠ مترا وقطر حلقاتها لا يقل عن ٨٥ مم يتصل المثلث بالعوامة بسلسلة فولاذ طولها ١٢٥ مترا و قطر حلقاتها ٩٠مم كما هو ظاهر في الرسم البياني المرفق .

ملاحظة عامة (تطبق على كل المرباط البحرية) : يسمح بتجهيز مربط الى جانب رصيف يمتد من الشاطئ يؤمن العمق المناسب لغطاس السفينة على مساحة كافية للمناورة اثناء الربط و الحل

- ٥/١/٣ - المسافة الدنيا المسموح بها بين المرباط التقليدية :
- المسافة المسموح بها بين مربطين مجاورين اي المسافة الدنيا بين عوامتي الاشارة الرئيسيتين (MARKER BUOY) على رأس كل انبوب هي كما يلي:
- ٣٠٠متر لمربطين ٥ الاف طن حمولة قصوى
  - ٨٠٠ متر لمربطين ٤٠ الف طن حمولة قصوى
  - ١٠٠٠متر لمربطين ٨٠ الف طن حمولة قصوى
  - ١٣٠٠متر لمربطين ٢٠٠ الف طن حمولة قصوى
- ملاحظة : عندما يتجاوز مربطان مختلفان تعتمد المسافة المحددة للمربط الاكبر .

٢/٣- المربط المحوري:

- ١/٢/٣- مربط يستقبل بواخر حمولتها القصوى ( D.W.T ) أربعون ألف طن.
- أ- عمق المياه :

يكون عمق المياه ١٦ مترا ضمن دائرة مركزها عوامة الربط و شعاعها ٥٠٠متر على ان تكون محررة من اي عائق و تعتبر حرما لهذا المربط .  
ب - قدرة المربط :

يجب ان تسمح قدرة المربط على ارساء سفينة حمولتها القصوى ( D.W.T ) ٤٠ ألف طن في طقس متقلب قد تبلغ فيه سرعة الرياح ٦٠ كم في الساعة و علو الامواج اربعة امتار .

٢/٢/٣- مربط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) ٨٠.٠٠٠طن :

١- عمق المياه:

يكون عمق المياه ٢٠متر ضمن دائرة مركزها عوامة الربط و شعاعها ٦٠٠متر على ان تكون محررة من اي عائق و تعتبر حرما لهذا المربط .

ب- قدرة المربط :

يجب ان تسمح قدرة المربط على ارساء سفينة حمولتها القصوى ( D.W.T ) ٨٠.٠٠٠طن

٣/٢/٣ - مربط يستقبل بواخر حمولتها القصوى (D.W.T) مئتا الف طن :

أ- عمق المياه :

يكون عمق المياه ٢٥ مترا ضمن دائرة مركزها عوامة الربط و شعاعها الف متر على ان تكون محررة من اي عائق و تعتبر حرما لهذا المربط .

ب- قدرة المربط :

يجب ان تسمح قدرة المربط على ارساء سفينة حمولتها القصوى (D.W.T) ٢٠٠.٠٠٠طن.

٣/٣- مواصفات الخط البحري :

أ- تصمم الانابيب الفولاذ و الخراطيم المطاط للمربط البحري وفقا للمشتقات النفطية المنوي ضخها وطاقة الدفق (FLOW) و قوة الضغط (PRESSURE) و تقلبات الحرارة بين حداها الادنى و حداها الاقصى و الحرارة المطلوبة اثناء التفريغ على ان تتحمل ضغطا لا يقل عن ضعفي ضغط التشغيل العادي ولا يقل طول مجموع الخراطيم المطاط عن اربعة اضعاف عمق المياه عند المربط و تؤمن بقية الشروط الفنية استنادا لدراسة مفصلة صادرة عن مؤسسة متخصصة .

ب- تثبيت الخط الفولاذي:

يثبت الخط الفولاذي بواسطة مكعبات من الخرسانة كي لا يعوم او ينحرف عن مساره الاساسي يراعى بين هذه المكعبات وجسم الخط مجالا للتمدد و التقلص .

٤/٣- سلامة الملاحة و المحافظة على البيئة و مكافحة الحريق:

تطبق اعراف الملاحة الدولية والانظمة الصادرة عن وزارة النقل فيما يخص خطوط الملاحة و الاشارات الضوئية و غيرها. \* راجع القانون رقم ٢٤٧ الصادر في ٢٠٠٠/٨/٩ فيما يتعلق بإلغاء وزارة النقل

أ- وقف التسرب :

يجوز المصب بمضخة سحب باتجاه واحد جاهزة للتشغيل الفوري و المضمون وقادرة على تفريغ الخط البحري في فترة و جيزة وذلك بضخ محتوياته الى الخزان المعد لذلك في حال تعرض الخط الفولاذ او الخراطيم المطاط لأي حادث طارىء قد يسبب تسربا على ان تكون هذه المضخة ملائمة لناحية الاستعمال للمواد الموجودة في الخط .

ب- الحد من انتشار التسرب :

يتأمن لدى المصب مانع عائم للتسرب ( SPILL FLLATING BARRIER ) يكون جاهزا للاستعمال الفوري طوال فترة وجود السفينة في المرابط وذلك للحد من انتشار المواد المتسربة في اضيق نطاق ممكن الى ان تتم عملية معالجتها كيميائيا.

ملاحظات هامة :

- كشف ميداني : يجب عند بدء كل عملية تشغيل اجراء كشف ميداني على طول الخط و خصوصا على الخراطيم المطاط بهدف التأكد من سلامة الخط البحري و عدم وجود اي تسرب .
- فحص دوري : يجب اجراء فحص دوري (مرة كل سنة ) بواسطة الضغط المضاعف على الخط الفولاذ و الانابيب المطاط و اجراء الصيانة و الاستبدال وفق تعليمات المصنع .


-مكافحة التسرب:

يجب تأمين زورق للطوارئ مزود بكمية من المواد الكيميائية الخاصة و المقبولة من وزارة البيئة و مجهز بالمضخات الضرورية لرش و توزيع هذه المواد على اي بقعة نفطية متسربة وذلك طيلة فترة رسو الباخرة في المرابط كما يجب الاحتفاظ في المصب بمخزون من هذه المواد لتموين الزورق عند الحاجة .

- مكافحة الحرائق في المرابط :

يجب تجهيز زورق قادر على الوصول الى مكان الحريق بأقصر وقت على ان يكون مزودا بمواد اطفاء و مضخات ملائمة قادرة على مكافحة الحريق عن بعد في حال حدوثه على ناقلة موجودة في احد المرابط .

المجربة الرسمية - ملحق خاص للعدد ٣٣ - ١٨ /



يتناول التخزين ما يلي:  
التركيز في مجمعات المشتقات النفطية IMPLANTATION .  
مكافحة الحريق .  
الحماية و السلامة العامة .  
التلوث و الحفاظ على البيئة .  
شروط فنية عامة لتصميم و انشاء الخزانات .

١/٤ - التركيز في مجمعات المشتقات النفطية IMPLANTATION .  
تقسم الخزانات الى نوعين :  
- خزانات ذات سقف عائم و تقسم الى فئتين:  
- خزانات مكشوفة على الهواء OPEN TOP . FLOATING ROOF TANK .  
- خزانات مغطاة COVERED FLOATONG ROOF TANK .  
- خزانات ذات سقف ثابت .

١/١/٤ - المسافة الدنيا بين خزانات كافة المشتقات النفطية :  
أ- خزانات فوق سطح الارض:  
- خزائين قطر كل منهما اقل من ٤٥ مترا .  
- سدس ( ١/٦ ) مجموع قطريهما بغض النظر عن نوع سقفيهما .  
- خزائين قطر كل منهما يساوي ٤٥ مترا واكثر وذات سققين عائمين .  
- ربع ( ١/٤ ) مجموع قطريهما .  
- خزائين قطر كل منهما يساوي ٤٥ مترا او اكثر ذات سققين ثابتين .  
- ثلث ( ١/٣ ) مجموع قطريهما .  
- فيما خص خزانات القار ( الاسفلت ) تكون المسافة بين الخزائين ١.٥ متر .  
- تأمينا للحماية و السلامة العامة تعتمد الشروط القصوى اي تطبيق المسافة الاطول بين الخزائين تابعين لفئتين مختلفتين من الفئات المذكورة .

ب- خزانات مطمورة :  
متر واحد ( ١ ) بين جسمي الخزائين المطمورين كليا تحت سطح الارض .  
- متران ( ٢ ) بين جسمي خزائين احدهما مطمور كليا تحت سطح الارض و الثاني فوق سطح الارض .

ج- خزانات الغاز المسيل :  
- تحدد مسافة لا تقل عن اربعين متر بين خزان او مجموعة خزانات غاز مسيل ذات سعة تساوي او تزيد على ٤٠٠٠ متر مكعب وبيان:  
- خزان يحتوي على اي نوع من المشتقات النفطية .  
- مراكز التعبئة او مركز التحويل او حوض الفصل او احواض التجميع او معامل التعبئة .  
- تحدد مسافة لا تقل عن ٢٠ مترا بين خزان او مجموعة خزانات غاز مسيل ذات سعة اقل من ٤٠٠٠ متر مكعب وبيان :  
- خزان يحتوي على اي نوع من المشتقات النفطية .  
- مراكز التعبئة او مركز التحويل او حوض الفصل او احواض التجميع او معامل التعبئة .

- في حال تركيز احد خزاني الغاز او المشتقات السائلة كلياً تحت الارض يجب الا تقل المسافة على ٢٠ متراً للحالة الاولى و ١٠ امتار للحالة الثانية .

٢/١/٤- المسافة الدنيا بين الخزانات وحدود العقارات المجاورة :

- أ- خزانات فوق سطح الارض .
- عن حدود الملكية العقارية مسافة تساوي ارتفاع الخزان على ان لا تقل عن ١٥ متراً.
- عن حدود العقار الصناعي المجاور ٣٠ متراً .
- عن حدود العقار السكني المجاور ٥٠ متراً .
- عن حدود منطقة سكنية تضم مستشفيات او مدارس او فنادق او مطاعم او اندية او ملاهي ١٥٠ متراً .
- تحتسب المسافات اعلاه اعتباراً من التراجعات الالزامية القانونية على الطرقات العامة.
- تتضمن المسافات المدرجة اعلاه الطرقات الفرعية و سكك الحديد الفرعية و الانهر و مجارى المياة و الشواطىء باستثناء التراجع القانوني عن حدود الملكية العقارية .

ب- خزانات مغمورة كلياً تحت سطح الارض :

- يجب ان يبعد الحائط الخارجي لحوض تجميع يحتوي على خزانات مغمورة كلياً تحت سطح الارض مسافة متر واحد (١) عن حدود التراجع في قوانين البناء و التخطيط على الا تقل هذه المسافة عن اربع امتار عن حدود العقار .
- تطبق المسافات المدرجة في البند (أ) اعلاه على الخزانات المغمورة كلياً تحت سطح الارض باستثناء المسافة المحددة للملكية العقارية

٣/١/٤- احواض التجميع:

- تنشأ احواض تجميع لجميع خزانات المشتقات النفطية و خزانات المواد البتروكيميائية لحصر تسرب المشتقات النفطية السائلة و حفاظاً على البيئة و السلامة العامة وفق ما يلي:

١/٣/١/٤-حوض تجميع حول الخزان :

تسمح هذه الشروط التنظيمية لاسباب تتعلق بمكافحة الحريق و السلامة العامة و المحافظة على البيئة بانشاء احواض تجميع فقط حول الخزانات .

٢/٣/١/٤ حوض تجميع بعيد عن الخزان :

يمكن استثنائياً انشاء هذا النوع من الاحواض ضمن الشروط التالية :

- ان يكون حوض التجميع ضمن الموقع النفطي .
- ان يحصل تصريف المواد المتسربة بواسطة الجاذبية وذلك بتأمين انحدار للارض لا يقل عن ١% .
- ان تكون طبيعة الارض لا تسمح بأنشاء احواض تجميع حول الخزانات.
- اخذ موافقة خطية خاصة من جانب وزارة الصناعة و النفط بناء لدراسة فنية معلة .
- تطبق بصورة كاملة بقية المواصفات العالمية المعتمدة و المتعلقة بانشاء احواض تجميع بعيدة عن الخزانات .

٤/١/٣- سعة احواض التجميع:

أ- خزان منفرد : يجب ان لا تقل سعة الحوض عن سعة الخزان تحتسب مساحة ارض الخزان ضمن مساحة الحوض .

ب- مجموعة خزانات ضمن حوض واحد :

يمكن استعمال حوض تجميع واحد لمجموعة خزانات شرط تامين طريق طوارئ بعرض ثلاثة امتار بمحاذاة جهة واحدة لكل خزان من المجموعة .

- يجب الا تقل سعة هذا الحوض عن اكبر سعة بين الحالتين التاليتين :

أ- ١٠٠% سعة اكبر خزان في المجموعة .

ب- ٥٠% من السعة الاجمالية للخزانات .

على الا تحتسب في الحالتين مساحات جميع الخزانات ضمن مساحة الحوض.

- في حال استعمال حوض تجميع واحد لعدة خزانات تحتوي على مشتقات نفطية او

بتروكيميائية يجب انشاء احواض داخلية حول كل خزان COMPARTMENTS داخل

الحوض الاساسي على الا تقل سعة الحوض الداخلي عن عشرة بالمئة من سعة الخزان ولا

تحتسب مساحة الخزان ضمن مساحة الحوض الداخلي المستند NFPA 30 Section

2333.

- تخضع جدران الاحواض الداخلية الى نفس مواصفات انشاء جدران الاحواض الاساسية.

٤/٣/١/٤ شروط عامة :

- يجب الا تقل المسافة عن ٣ امتار بين الوجه الخارجي لحائط حوض التجميع وحدود

ملكية العقار النفطي على ان لا تتعارض هذه المسافة مع قوانين التنظيم المدني.

- يجب الا تقل المسافة الارضية عن ١.٥ متر بين جانب الخزان و الحائط الداخلي

لحوض التجميع و الحوض الداخلي .

- يحدد ارتفاع حائط حوض التجميع ١.٨٠م عن مستوى الارض من الجهة الداخلية

ويسمح بزيادات ارتفاع هذا الحائط الى ٣ امتار شرط تزويده بسلاسل داخلية و خارجية و

غيرها من التجهيزات الضرورية وفقا للمستند NFPA 2343 .

- يجب ان تكون جدران الاحواض من الخرسانة المقواة و ان تتحمل على كامل ارتفاعها

ضغط المشتقات المتسربة وحرارة الحريق لمدة اربع ساعات على الاقل.

- يجب ان تكون ارضية الاحواض وجدرانها وجميع مخارجها مانعة للنش و التسرب .

- يجب ان تزود احواض التجميع بأقنية لتفريغ مياه الشتاء والتبريد ومياه غسل الخزانات

على ان تكون هذه الاقنية غير قابلة للنش و التسرب وذات انحدار لا يقل عن ١% و ان

يتم تشغيلها بواسطة مفاتيح ظاهرة و مركزه خارج الاحواض .

- تحول هذه المياه الى المجاري العامة اذا كانت خالية تماما من المشتقات النفطية او من

اي مادة ملوثة وفي حال وجود اي تلوث تحول هذه المياه الى احواض الفصل حيث تعالج

وفقا لائظمة المحافظة على البيئة المرعية الاجراء .

- يجب ان تكون مضخات تفريغ مياه الاحواض في حال استعمالها مطابقة للمواصفات

الدولية المعمول بها.

- يحظر استعمال حوض التجميع الا للغاية المحددة التي انشأ من اجلها .

٤/١/٤- مراكز التحويل MANIFOLD:

- تنشأ مراكز التحويل خارج احواض تجميع الخزانات .
- يجهز كل مركز تحول بحوض تجميع خاص و بقناة لنقل اي تسرب مشتقات او مياه ملوثة الى حوض الفصل للمعالجة .
- تخضع كافة قطع ومعدات و انابيب مراكز التحويل للمواصفات العالمية المحددة في مراجع API،ASTM،ANSI .
- يجب ان تتوفر مساحة كافية حول مراكز التحويل لتسهيل عملية الاستعمال والوصول اليها.
- يجب ان يبعد مركز التحويل مسافة لا تقل عن :
  - ٣٠ مترا عن معمل التعبئة و المخازن و المشاغل.
  - ١٨ مترا عن مركز العبئة .
  - ١٥ مترا عن الخزانات و احواض الفصل .

#### ٥/١/٤ مركز تعبئة الصهاريج :

- يؤمن حرم يحيط بمركز العبئة بمسافة ١٨ مترا على الاقل في جميع الاتجاهات اعتبارا من فوهة كل ذراع في وضعه الاساسي قبل التعبئة.
- تتصل جميع اقسام مراكز التعبئة (الشمسية المعدنية والسلالم والخطوط والانابيب وذراع التعبئة) ببعضها البعض لتشكل حلقة توصيلية مغلقة تصل بدورها مع مأخذ الارض كما يجهز هذا المركز بمأخذي تأريض لاستعمالهما من قبل سائق الصهريج عند التعبئة .
- يجب خلال عملية التعبئة ان تصل فوهة الذراع المصنع من مادة عازلة الى قعر خزانات الصهاريج دون ان تلامس القعر تجنباً لحدوث احتكاكات كهربائية ومنعا لتصاعد الابخرة النفطية
- منعا لأي حادث سير و لحماية معدات مركز التعبئة يجب تشييد حواجز بعلو ٥٠سم على الاقل من الخرسانة المقواة او من الفولاذ بين مركز التعبئة ( الجزيرة ) خط سير الصهاريج.
- يجب ان تكون ارضية مركز التعبئة غير قابلة للنش و التسرب و ذات انحدار يسمح بتحويل الزربان و المياه الملوثة الى حوض الفصل للمعالجة .

#### ٦/١/٤- المضخات :

##### أ- مضخات نقل المشتقات :

- تركز خارج احواض التجميع و تأمين لها التهوية اللازمة .
- تركز في امكنة سهلة الوصول و بالتالي سهلة الاستعمال .
- يؤمن حرم دائري حول مركز المضخات يبعد ١٥ مترا على الاقل عن المضخات.
- بقية الشروط NFPA 70 (NATIONAL ELECTRIC CODE) .

##### ب- مضخات الحريق:

- يجب ان تبعد مضخات الحريق مسافة لا تقل عن :
- ٣٠ مترا عن اقرب خزان مشتقات نفطية .
- ١٨ مترا عن مركز التعبئة .

١٥- مترا عن حوض الفصل او احواض التجميع او مركز التحويل او مضخات المشتقات.

٧/١/٤ - المولدات الكهربائية :

يجب ان تبعد المولدات الكهربائية مسافة لا تقل عن :

- ٣٠ متر عن اقرب خزان للمشتقات النفطية ( ١٥ م للخزانات المظمورة ) .

- ١٨ مترا عن مركز التعبئة .

- ١٥ مترا عن حوض الفصل او مضخات المشتقات او مركز التحويل .

- ٥ امتار عن مركز مضخات الحريق .

٨/١/٤- غرفة تحويل و توزيع الكهرباء :

- يجب ان تبعد غرفة تحويل وتوزيع الكهرباء في حال التحويل من التوتر المتوسط الى التوتر العادي مسافة لا تقل عن ٣٠ مترا عن الخزانات او مراكز التعبئة او مراكز التحويل او احواض الفصل او مضخات المشتقات و احواض التجميع و مضخات الحريق و ١٨ مترا في حال عدم وجود اي تحويل.

- يمنع تركيز محول التوتر المتوسط على عامود كهرباء بل يجب وضعه في غرفة خاصة

تبعد ٣٠ مترا على الاقل عن الخزانات او مراكز التعبئة او مراكز التحويل او احواض

الفصل او مضخات المشتقات او احواض التجميع او مضخات الحريق.

كما يمنع مد اي خط هوائي للتوتر العالي فوق المجمع او على مقربة من محيطه و يجب ان

يبعد مركز تحويل التوتر العالي مسافة لا تقل عن ١٥٠ مترا عن المجمع.

٩/١/٤- الابنية الادارية داخل مجمع المشتقات النفطية :

- تبعد هذه الابنية مسافة لا تقل عن ١٨ مترا عن مركز التعبئة ١٥ مترا عن الخزانات او

احواض الفصل او مراكز التحويل او احواض التجميع او مضخات المشتقات.

- تخصص هذه الابنية فقط للاستعمال من قبل عمال موظفي مجمع المشتقات النفطية.

- تنشأ هذه الابنية قرب حدود عقار المجمع ويحدد لها مدخل خاص لدخول و خروج

الموظفين و العمال .

- لسهولة الاخلاء في الحالات الطارئة يجب الا يتعدى علو هذه الابنية علو طابقين .

- تنشأ هذه الابنية من الخرسانة المقواة و بمواد غير قابلة للاحتراق و بالتالي يمنع استعمال

الخشب و الدائم (بلاستيك) .

- يمنع استعمال اي قسم من هذه الابنية كمستودع للمشتقات النفطية او غيرها.

- يمنع انشأ واستعمال طوابق تحت الارض في مجمع مشتقات نفطية يحتوي على خزانات

للغاز المسيل .

١٠/١/٤ - المختبر:

- يجب ان يبعد المختبر مسافة لا تقل عن ١٨ مترا عن مركز التعبئة ١٥ مترا عن خزانات

او احواض او مراكز التحويل او مضخات المشتقات او احواض التجميع او مضخات

الحريق

- يقسم المختبر الى غرفتين على الاقل.

- غرفة المختبر بحد ذاته .

- غرفة تخزين العينات النفطية و المواد الكيميائية المستعملة في عمليات التحليل .
- تجهز الغرف بأجهزة انظار و بجميع وسائل مكافحة الحريق .

#### ١١/١/٤- معمل تعبئة و مخازن و مشاغل :

- يسمح داخل مجمعات المشتقات النفطية بانشاء و استثمار معمل لمزج و تعبئة الزيوت و المشتقات النفطية شرط تأمين ما يلي :
- ان يبعد مسافة لا تقل عن ٣٠ مترا عن الخزانات ( ١٥ مترا للخزانات المظمورة) و مراكز التعبئة و مراكز التحويل و مضخات مكافحة الحريق و المراجل و الابنية الادارية و المضخات و المولدات الكهربائية .
- يركز هذا المعمل عند اطراف المجمع بعيدا عن منطقة التخزين و العمليات و يجهز بمدخل خاص به .

#### ١٢/١/٤- المراجل :

- تطبق هذه الشروط على جميع انواع المراجل باستثناء مراجل التدفئة المركزية وتسخين الماء
- يجب تأمين مسافات الدنيا التالية لهذه المراجل.
- ٣٠ مترا عن مركز التعبئة او الخزانات ( ١٥ مترا عن الخزانات المظمورة ) او مراكز التحويل او حوض الفصل او أحواض التجميع او مضخات الحريق او المولدات او الابنية او مضخات المشتقات او معمل التعبئة و المخازن و المشاغل .
- يجب ان يركز خزان الوقود العائد لهذه المراجل تحت سطح الارض .
- يجب ان يتعدى ارتفاع مدخنة المراجل مترا واحدا (١) على الاقل عن ارتفاع اعلى خزان في المجمع .

#### ١٣/١/٤- مراكز الاطفاء :

- تجهز جميع خزانات المشتقات النفطية و المواد البتروكيميائية باستثناء المشتقات النفطية التابعة للفئة الثالثة ، بشبكة رغوة كيميائية تعمل داخل هذه الخزانات.
- تجهز جميع خزانات المشتقات النفطية و من جميع الفئات و خزانات المواد بشبكة مياه للاطفاء والتبريد.
- تنشأ شبكة الرغوة الكيميائية وشبكة مياه الاطفاء والتبريد تحت سطح الارض وتكون مصنوعة من مواد ضد الحريق و ضد التآكل.
- يركز حول مجمع المشتقات النفطية وحول الاماكن الاكثر عرضة للحريق (الخزانات و احواض التجميع و الفصل مراكز التعبئة و التحويل ) مخارج لمياه الاطفاء و مخارج الرغوة الكيميائية مع الخراطيم اللازمة تبعد الواحدة عن الاخرى مسافة لا تتعدى ١٥ مترا كما و يؤمن لهذه المخارج الحماية اللازمة و سهولة الوصول والاستعمال.
- يجب ان تكون هذه المخارج ملائمة للقياسات المستعملة لاجهزة مكافحة الحريق الرسمية.
- يجهز كل مجمع مشتقات نفطية ، استنادا الى حجمه وسعته بمدافع ثابتة او متحركة لمكافحة الحريق بواسطة المياه او الرغوة الكيميائية.
- يجهز كل مجمع مشتقات نفطية استنادا الى حجمة وسعته بمطافئ يدوية لمكافحة جميع انواع الحرائق التي يمكن ان يتعرض لها باشراف و تعليمات الدفاع المدني ، توزع هذه المطافئ في الاماكن الاكثر عرضة للحريق.

- تركز خزانات مياه التبريد ومكافحة الحريق وخزانات الرغوة الكيميائية مع كامل معدات الضخ التابعة لها على مسافة لا تقل عن ٣٠ متراً عن الخزانات ( ١٥ متراً الخزانات المطمورة) و ١٨ متراً عن مراكز التعبئة و ١٥ متراً عن مراكز التحويل واحواض الفصل ومضخات المشتقات.
- يمكن انشاء هذه الخزانات تحت سطح الارض وخارج احواض التجميع والفصل في هذه الحالة لا تفرض اي مسافات باستثناء التراجع القانوني.
- وفي جميع الاحوال تطبق كافة شروط مكافحة الحريق الواردة في مواصفات NFPA.

#### ١٤/١/٤ - احواض الفصل SEPARATOR :

- يجهز كل مجمع مشتقات نفطية بحوض فصل وفقا للمواصفات العالمية وذلك لمعالجة المياه الملوثة خاصة المحددة في API.
- تسمح سعة هذا الحوض بمعالجة المياه الملوثة في الاحوال العادية ويجهز المجمع للاحوال الطارئة بخزان او حوض تجميع المياه الملوثة بغية معالجتها فيما بعد.
- ينشأ في كل مجمع مشتقات نفطية شبكة مجاري خاصة غير قابلة للنش او التسرب ضد الحريق لتجميع المياه الملوثة وتوجيهها نحو حوض الفصل او مركز التجميع العائد له.
- تؤمن المسافات الدنيا التالية لاحواض الفصل:

- ٣٠ متراً عن المراجل ومحول التوتر ومعمل التعبئة والمخازن والمشاعل.

- ١٨ متراً عن مركز التعبئة.

- ١٥ متراً عن الخزانات ومراكز التحويل ومضخات الحريق والمولدات والابنية والمختبر وحدود العقار.

#### ١٥/١/٤ - السياج الخارجي :

- يجب انشاء سياج خارجي حول عقار كل مجمع مشتقات نفطية.
- ينشأ هذا السياج بواسطة الشريط المشبك حفاظاً على التهوية اللازمة ، بعلو لا يقل عن ٢.٥ متراً.
- من باب الحيطه يمكن انشاء قسم من هذا السياج بواسطة الخرسانة المقواة او الحجاره وذلك للفصل بين المراكز والتجهيزات التي يصدر عنها ابخرة نفطية وبين الطرقات او سكك الحديد التي تمر بمحاذاتها.
- يخصص كل مجمع مشتقات نفطية بمدخلين اساسيين بارتفاع ٣.٥ امتار وبعرض ٤ امتار علناقل لتأمين سهولة مرور الصهاريج وسيارات الاطفاء.
- يستحسن داخل مجمع المشتقات النفطية ، انشاء سياج داخل من الشريط المشبك حول كل من قسم التخزين وقسم العمليات وقسم المشاعل والمخازن وقسم الادارة.

#### ١٦/١/٤ - مواقف السيارات :

- يخصص كل مجمع مشتقات نفطية بمواقف للسيارات والصهاريج تبعد مسافة لا تقل عن ٢٠ مترا عن الخزانات ( ١٠ امتار للخزانات المظومة ) ومراكز التحويل ومراكز التعبئة واحواض الفصل والمراجل ومركز الاطفاء و ١٠ امتار عن مضخات الحريق وخزانات مياه الاطفاء والرغوة الكيميائية .

٢/٤ - الحماية ضد الحريق:

١/٢/٤ / قوة الدفع FLOW :

- تحدد قوة الدفع لمياه التبريد وللرغوة الكيميائية وفقا لما يلي :  
الخزانات مياه التبريد  
١- خزان يحترق ١٥ ليتر في الدقيقة لكل متر  
النفطية

من محيط دائرة الخزان  
داخل الخزان بسماكة ٢٠ سم  
خلال مدة ١٠ دقائق

٢- الخزانات الموجودة ضمن دائرة شعاعها يساوي مرتين ونصف شعاع الخزان المشتعل ملاحظة : يجب ان لا يقل شعاع هذه الدائرة عن شعاع الخزان المشتعل زائد ١٥ متر.  
قوة دفع مياه على ربع جسم الخزانات (Robe) :  
١- الخزانات بسقف عائم: ٣ ليتر في الدقيقة لكل متر مربع من جسم الخزان  
٢- خزانات بسقف ثابت: ٥ ليتر في الدقيقة لكل متر مربع من جسم الخزان

في حال تركيز مجموعة خزانات زيت الوقود ( فيول اويل ) في حوض تجميع واحد تكون قوة دفع مياه التبريد لهذا الحوض ١٥ ليتر في الدقيقة لكل متر من محيط دائرة اكبر خزان في المجموعة.

٢/٢/٤ - الكميات المطلوب تأمينها في كل مجمع :

أ - المياه :

- ترتبط كمية المياه المطلوبة لكل مجمع مشتقات نفطية بسعته الاجمالية وغازارة هذه المياه وفقا لما ورد في الفقرة ١/٢/٣/٢ .
- تؤمن كمية المياه من الشبكة العامة او الابار الارتوازية او الخزانات الخاصة وذلك وفقا لما يلي:
- ساعة ونصف مياه لمجمع لا تتعدى سعته الاجمالية : ١٠٠٠٠٠ م٣ .
- ثلاث ساعات مياه لمجمع سعته الاجمالية بين ١٠٠٠٠ م٣ - ١٠٠٠٠٠٠ م٣ .
- ستة ساعات لمجمع سعته الاجمالية تتعدى ١٠٠٠٠٠٠ م٣ .

- وفي مطلق الاحوال يجب ان لا تقل كمية هذه المياه عن الكمية الضرورية لمكافحة حريق اكبر خزان في المجمع وتبريد الخزانات الموجودة ضمن دائرة يساوي شعاعها مرتين ونصف شعاع الخزان المشتعل.

ب- الرغوة الكيميائية :

- يجب ان يحتوي كل مجمع مشتقات نفطية ، كمية احتياطية من الرغوة الكيميائية اللازمة لتغطية كامل اكبر حوض تجميع والمشتقات النفطية الموجودة في خزاناتها بطبقة سماكتها ٤٠ سم وذلك خلال مدة ساعة واحدة على الاقل.

مع العلم ان نسبة مزج المواد الاساسية لانتاج الرغوة يجب ان تتراوح بين ٠.٦% و ٨.٥% وذلك وفقا لنوعية الرغوة المستعملة.

٣/٢/٤ - مكافحة الحريق بوسائل مشتركة :

أ - الشروط :

- يسمح لعدة مجمعات مشتقات نفطية (Complex) متقاربة وضمن منطقة صناعية واحدة باعتماد وسائل ومواد مشتركة لمكافحة الحريق على ان يخصص لها بذلك من وزارة الصناعة والنفط وفق دراسة فنية تفصيلية وبروتوكول رسمي موقع بين اعضاء هذه المجمعات يحدد الية مكافحة الحريق وواجبات ومسؤوليات كل عضو على ان يقترن بموافقة الدفاع المدني .

ب- كمية المياه المشتركة :

- يجب ان لا يقل مخزون كمية المياه المشتركة كمية المياه المطلوبة لأكبر مجمع في المجموعة زائد نصف مجموع المياه المطلوبة لكل مجمع منفرد.

- يجب اعادة هذا المخزون ، بعد كل استعمال ، الى مستواه الاساسي باقصى سرعة ممكنة علاوة على المخزون المشترك وحفاظا على عنصر السرعة في مكافحة الحريق ، ويؤمن كل مجمع من المجموعة داخل حرمه كمية من المياه تعادل ٢٥% على الاقل من كمية المياه المحددة له كمجمع منفرد ومستقل.

ج - كمية الرغوة الكيميائية المشتركة :

- يسمح باعتماد تخزين مشترك للرغوة الكيميائية شرط ان تكون هذه الكمية كافية لتغطية اكبر حوض تجميع في المجموعة او تغطية المشتقات النفطية في خزانات هذا الحوض بطبقة رغوة سماكتها ٤٠ سم.

- يجب اعادة هذا المخزون ، بعد كل استعمال الى مستواه الاساسي في مهلة لا تتعدى ٢٤ ساعة.

- يجب ان يؤمن داخل كل مجمع كمية من الرغوة الكيميائية تسمح بتغطية المادة النفطية في اكبر خزان في المجمع بطبقة سماكتها ٢٠ سنتم خلال نصف ساعة وتحتسب هذه الكمية من اصل المخزون المشترك.

٤/٢/٤ - سيارة اطفاء:

- يجب تجهيز كل مجمعات المشتقات النفطية المتقاربة وضمن منطقة صناعية واحدة بسيارة اطفاء مع طاقم متخصص وتكون بمثابة وحدة طوارئ دائمة لهذه المجمعات شرط موافقة الدفاع المدني على ان تزود سيارة الاطفاء على الاقل بالتجهيزات التالية :
- خزان ماء سعة ٢٠٠٠ ليتر على الاقل.
- خزان مكثف مائي للرغوة الكيميائية سعة ٥٠٠ ليتر على الاقل :
- مدفع بقوة دفع تعادل على الاقل ١٨٠٠ ليتر / دقيقة.

٣/٤ - الحماية والحيطه :

- تؤمن الحراسة ليلا - نهارا في كل مجمع نفطي :
- تؤمن الانارة ، ليلا في المجمع خاصة في منطقة الخزانات ومنطقة العمليات .
- تضع الادارة والتعليمات والانظمة الداخلية الضرورية لحسن سير العمل في المجمع خاصة في منطقة العمليات .
- يجهز كل مجمع مشتقات نفطية بوسائل اتصال سلكية وعند الضرورة باجهزة لاسلكية للاتصال بالمراجع المختصة.
- ينظم في كل مجمع برنامج عمل مفصل لمكافحة كافة المستويات وانواع الحرائق ويرفع الى وزارة الصناعة والنفط ووزارة الداخلية - مديرية الدفاع الوطني للدرس والموافقة.
- يشرف الدفاع المدني على تدريب وتأهيل عناصر المجمع المكلفة بمكافحة الحريق ووفقا للمستند API PUBL 2021.
- كما يجب القيام بتمارين انذار ومكافحة الحريق مرة كل شهر على الاقل .
- يؤمن لفريق مكافحة الحريق البزات الخاصة بالاطفاء.
- يجري كشف دوري، من قبل شركات متخصصة على كافة وسائل ومواد مكافحة الحريق للتأكد من جهوزيتها ومدة صلاحها.
- تخضع اجهزة ومواد مكافحة الحريق لصيانة دورية دقيقة وفقا لتعليمات API 653 و NFPA.
- تجهز جميع اقسام المجمع بأجهزة إنذار للحريق خاصة داخل الخزانات ذات سقف عائم وغطاء ثابت ( Covered floating roof ) .
- التحكم بالمحركات الكهربائية : يجب وضع مفتاح التحكم بالقرب من كل مولد كهربائي يسمح بايقاف المولد بسرعة كما يجب ان تتوقف بصورة الية جميع المولدات في حال انقطاع الكهرباء وان تبقى متوقفة بعد عودة التيار الكهربائي ولا يمكن اعادتها الى العمل الا بواسطة مسؤول اختصاصي.
- يمنع منعاً باتاً التدخين داخل المجمع باستثناء الاماكن المحددة من قبل الادارة.
- ينظم في كل مجمع ، مخطط لسير الصهاريج وسيارات الخدم وتوضع الاشارات اللازمة لذلك.
- تخضع المعدات والتجهيزات الكهربائية (انارة وكبلات وانايبب وقواطع ومولدات ومحركات) للمواصفات العالمية وخاصة مواصفات المستند NEPA 70 تبقى هذه المعدات والتجهيزات ، رغم الحيطه التي تؤمنها ، مصدرا للخطر ( احتكاك وشرارة) ولذلك يجب تجهيز المجمع بالضروري منها لتأمين سير العمل.

- تخضع المولدات الكهربائية لمواصفات المستند NEPA70 وتطبق مواصفات NEPA 37 على محركات الديزل والبنزين.
- يمنع مد اي سلك هوائي فوق المجمع وبالتالي تركيز شبكات الكهرباء والاتصال والانذار تحت الارض.
- تخضع المراجل داخل المجمع ، باستثناء مراجل التدفئة وتسخين الماء للشروط التنظيمية للمراجل البخارية رقم ٦٦-٣ الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وللمواصفات المحددة في NEPA 31 .
- لمعالجة خطر الكهرباء الساكنة تطبق تعليمات NEPA 77 .
- تطبق تعليمات API 2000 فيما يعود لصمامات الامان وتهوئة الخزانات.
- لتفادي الانفجارات تطبق تعليمات NEPA 69.
- لتأمين الحماية من الصاعقة تطبق مواصفات NEPA 780 .
- يجري تنظيف الخزانات استنادا الى API STANDATD 2015.
- يجري التأكد من كيل الخزانات كل خمس سنوات على الاكثر ، ويجري اعادة كيلها كل عشر سنوات على الاكثر وبعد كل تعديل يطرأ على شكلها وذلك استنادا الى ISO ، API،ASTM .
- تنزع الاعشاب اليابسة من ارض المجمع.
- يجهز كل مجمع بجهاز انذار صوتي.
- خوفا من حوادث السير ينشأ جدار من الخرسانة المقواة او من صفائح الفولاذ بين المجمع وبين الطرقات الرئيسية.
- يفرض على كل مجمع مشتقات نفطية اجراء تامينات على جميع المنشآت والتجهيزات وعلى المستخدمين والعمال والصهاريج ومحطات التوزيع ضد كافة المخاطر ( الحريق والمسؤولية تجاه الغير والمسؤولية المدنية وحوادث السير وطوارئ العمل ) .
- تخضع خزانات المشتقات النفطية لفحص فني ومكنكي كل خمس سنوات على الاكثر من قبل معهد البحوث الصناعية او هيئة معتمدة من قبل وزارة الصناعة والنفط للتأكد من سماكة الفولاذ ومن مدى التآكل الذي اصابه المستند API 620،ASTM .
- يجهز كل خزان مشتقات بأكزدي تأريض على الاقل يتصلان بالارض EARTHING وفق تعليمات المستند API- RP -61 .
- يجهز كل مجمع مشتقات نفطية بمولد كهربائي للاستعمال في الحالات الطارئة لتشغيل مضخات وتجهيزات ومكافحة الحريق والانارة الخ (... ) .
- تؤمن الحماية الكاثودية CATHODIC PROTECTION وفقا للمستند API - RP .

61

#### ٤/٤ التلوث والحفاظ على البيئة :

- تعالج بمواد خاصة لمنع النش والتسرب جميع احواض التجميع والفصل والاقنية التابعة لها ومراكز التعبئة .
- تفحص الخزانات مرة واحدة على الاقل كل سنة ، بواسطة الضغط المائي للتأكد من عدم وجود اي تسرب او زربان من داخلها.
- يمنع استعمال اي خزان يظهر فيه زربان حتى يتم اصلاحه ، يتحمل المجمع الاضرار الناتجة عن هذا الزربان.

- وبوجه عام على ادارة المجمع اخذا الاحتياطات اللازمة والصيانة الضرورية لمنع اي نش او تسرب او زربان لجميع التجهيزات والمعدات ، وفي حال حصول اي تسرب او زربان يجب ان يقع على الرض من الخرسانة المقواة المعالجة بمادة مانعة للنش . تتصل هذه الارض باحواض الفصل بواسطة اقنية خاصة.
- تعالج المياه الملوثة ، بواسطة احواض الفصل او بواسطة شركات متخصصة عندما يكون معدل التلوث اعلى من المعدل المسموح به.
- تعالج الرواسب النفطية في المصافي اللبناية تحت اشراف وزارة الصناعة والنفط.
- بعد معالجة المياه الملوثة ، بواسطة احواض الفصل او الشركات المتخصصة يمكن تحويلها الى المجاريير العامة او الى الطبيعة على ان تتوفر الشروط التالية :
  - أ - لا يزيد في محتوى المواد الهيدروكربونية منها على ١٥ مليغرام في اللتر .
  - ب- لا يزيد طلب الاكسجين الكيماي C.O.D على ١٢٠ مليغرام في اللتر .
  - ج - لا يزيد محتوى الازوت منها وفق طريقة ( Kjeldahl ) على ٤٠ مليغرام في اللتر
- تخضع هذه الحدود (أ،ب،ج ) للتعديلات من جانب وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والنفط.
- يجب حفر بئر او ابار مراقبة PIEZOMETERS في مجمع المشتقات النفطية القائم فوق جوف مياه مالحة لاخذ عينات واجراء الفحوصات للتأكد من عدم تلوثها على كامل العقار.
- على ادارة المجمع اجراء هذا الفحص مرة واحدة على الاقل كل سنة في الاحوال العادية ويوميا لمدة اسبوعين بعد وقوع حريق او زربان مهم في المجمع . ترفع ادارة المجمع نتائج الفحوصات الى وزارتي البيئة والصناعة والنفط . منعاً باتا انشاء مجمعات مشتقات نفطية فوق ارض تحتها موارد لمياه طبيعية صالحة للشرب والري الا بعد اخذ موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية ووزارة البيئة.
- اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه المواصفات يمنع انشاء خزانات جديدة ذات سقف ثابت لتخزين المشتقات النفطية التابعة للفئة الاولى .
- تحدد وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة الصناعة والنفط ، سنويا كمية الابخرة النفطية المسموح بها لكل خزان في المجمع.
- تدهن الخزانات النفطية ، من الخارج باللون الابيض.
- يجب تبريد خزانات المشتقات النفطية التابعة للفئة الاولى ايام الحر .
- يخضع وقود مراحل تسخين القار ( الاسفلت ) لمواصفات المشتقات النفطية والمواد البتروكيمايية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والنفط ولمعدلات التلوث المحددة من قبل وزارة البيئة.

#### ٥/٤ - شروط فنية عامة لتصميم وانشاء الخزانات:

- يجب ان تتحمل ارضية الخزانات حدا ادنى ضعفي وزن الخزانات وهي مملوءة بالماء .
- تتألف قاعدة الخزان من حلقة من الخرسانة المقواة بداخلها رمل صخري او بجسيمات ناعمة ( نحائة) . يغطي الرمل او الجسيمات بمواد عازلة قارية ( اسفلتية ) .
- تدهن صفائح قعر الخزام من الجهة التي تلامس المواد العازلة القارية (الاسفلتية ) بمادة مانعة للتآكل المستند "B" API Standard 650 Appendix والمستند API 620

**Appendix** تؤخذ كافة الاحتياطات وتعتمد احدث الوسائل لتفادي زربان المشتقات النفطية من قعر الخزان خوفا من تشربها الى داخل الارض.

- يصنع قعر الخزان من صفائح فولاذ وفقا للمواصفات العالمية على ان لا تقل سماكتها عن ٨ مم بما فيها احتياطي التآكل .

- يجب تصنيع قعر الخزان من اكبر صفائح فولاذ ممكنة لتحمل وزن وضغط المشتقات النفطية.

- يمنع انشاء خزانات ذات قعر مسطح ويعتمد فقط القعر المخروطي الشكل (Cone Bottom) المتصل في ادنى نقطة منه يقسطل لتصريف المياه والرواسب من الخزان.

- تطبق المواصفات الواردة في **API 650** على نوعية وقياسات صفائح الفولاذ كما يجب ان تحمل هذه الصفائح شهادة بتركيبها الكيميائي وخصائصها المكنكية من بلد المنشأ .  
يمنع استعمال صفائح فولاذ لجسم الخزان لا تقل سماكتها عن ٦.٠٠ مم بما فيها احتياطي التآكل

- يحدد احتياطي التآكل ب ١.٥٩ مم كحد ادنى لجميع صفائح الفولاذ .

- يجب الا يتعدى ارتفاع الخزان عن قاعدته اكثر من ١٨ مترا .

- تلحم سقوف كافة الخزانات مع اطراف جسم الخزان وفق طريقة التلحم الضعيف . **Weak Roof to shell seam**

- يسمح بتعبئة كل خزان حتى ٩٨% من سعته الاعتبارية وبالتالي يترك فراغ يوازي ٢% من هذه السعة ، وفي جميع الاحوال يمنع تعبئة اي خزان فوق حلقة التلحم الضعيف (WEAK SEAM) .

- يجهز كل خزان بفتحة لا يقل قطرها عن ٦٠ سم لاجل الصيانة والتنظيف.

- يجهز كل خزان تفوق سعته ٥٠٠٠ متر مكعب سلالم فولاذ خاصة به.

- يمكن استعمال ممرات الفولاذ الهوائية بين مجموعة خزانات سعة كل واحدة منها دون ٥٠٠٠ متر مكعب شرط ان تكون في حوض تجميع واحد وان يؤمن لكل اربعة منها سلالم فولاذ عدد ٢ .

- تجهز سقوف الخزانات والممرات الهوائية والسلالم بسياج للوقاية.

- تركز فتحة اخذ العينات والقياس في اقرب نقطة من سلالم الفولاذ وتجهز بسهم علام ثابت لاجل القياس.

- يجهز سقف كل خزان مصنع وفقا للمرجع **API 650** بفتحة للتهوئة بغية تامين ضغط داخلي يعادل الضغط الجوي او بصمام بغية المحافظة على ضغط جوي لا يتعدى ١٧.٢ كيلو بسكال وفقا للمستند 2000 وفقا للمرجع **API 650 APPENDIX F**.

- يجهز سقف كل خزان مصنع وفقا للمرجع **API 620** بصمام او صمامات امان بغية المحافظة على الضغط الجوي داخل الخزان لا يتعدى ١٠٣.٤ كيلو باسكال.

ملاحظة : بسبب اختلاف التصنيع نتيجة فارق الضغط لا يمكن استعمال خزان مصنع وفقا للمرجع **API 650** كخزان مصنع وفقا للمرجع **API 620** .

- يجب ترقيم كافة الخزانات بارقام لا يقل طولها عن متر.

- تثبت على كل خزان لوحة تبيين :

- رقم ترخيص وزارة الصناعة والنفط.

- الشركة المصنعة.

- المواصفات المعتمدة.

- الضغط التصميمي .

- السعة الاعتبارية.
- القطر الاعتباري.
- الارتفاع الاعتباري.
- نوع المشتقات.
- تطبق على الانابيب فيما يعود لشكلها وطولها وقطرها مع المعدات والتجهيزات الملحقة بها (السكرور وقطع وصل واكواع وعوازل وفلانجة) المواصفات العالمية التالية ANSI و API،ASTM
- تخضع نوعية معادن الانابيب والمعدات والتجهيزات لمواصفات ASTM .
- تطلى الخزانات من الداخل بمواد مائعة للتآكل .
- يعتمد المرجع API 650 مستندا لتحديد طريقة ونوعية التلحيم.
- يجب اجراء الفحوصات التالية على الاقل بعد الانتهاء من تصنيع الخزان بواسطة معهد البحوث الصناعية او شركات متخصصة معتمدة :
- فحص بواسطة الماء والهواء للتأكد من قوة احتمال الخزان ومن عدم وجود اي تسرب او زربان.
- فحص نوعية وسماكة التلحيم بواسطة الاشعة السينية .
- فحص سماكة الحديد بواسطة التموجات فوق الصوتية ULTRA SONIC .
- يرفع تقرير فني مرفقا بنتائج الفحوصات الى وزارة الصناعة والنفط التي يعود اليها صلاحية اصدار التراخيص النهائية باستعمال الخزانات.
- يعتمد المستند API Stantard 2015 لتنظيف الخزانات.
- لتغيير وجهة استعمال خزان ما ، تطبق الاجراءات التالية :
- أ - الحصول على موافقة اولية من وزارة الصناعة والنفط.
- ب- تقديم دراسة فنية من قبل شركة متخصصة تؤكد ان التصميم الاساسي للخزان يسمح بتغيير وجهة استعماله ، كما تذكر في هذه الدراسة التعديلات و التجهيزات التي ستضاف الى الخزان كي يصبح مطابقا للمواصفات المعمول بها.
- ج - اعادة كيل الخزان استنادا الى كثافة المادة النفطية التي ستخزن بداخله.
- د- بعد الانتهاء من الاعمال الفنية المطلوبة يرفع ملف كامل الى وزارة الصناعة والنفط لاصدار الترخيص بتعديل وجهة استعمال الخزان.
- يجب ان يتضمن جدول كيل كل خزان ( كيل جديد او كيل دوري او كيل عند تغيير وجهة الاستعمال ) جداول تصحيحية بالنسبة للحرارة . وتؤخذ الكثافة والحرارة البيئية بعين الاعتبار في تركيب هذه الجداول .
- تستعمل احدي الطرق التالية لكيل الخزانات.
- ١- الكيل بواسطة استعمال السوائل ( ماء ) LIQUID المستند :
- API 2555.
- ASTM D 1406.
- ٢- الكيل بواسطة المنظار البصري OPTICAL المستند ASTM 4738 .
- ٣- الكيل بواسطة الحزام حول الخزان STRAPPIING المستند :
- API -2550.
- ASTM D -1220.

ملحق

## بأهم المسافات والابعاد المعتمدة في التخزين

- بين خزائين قطر كل منهما اقل من ٤٥ م :  
١/٦ مجموع القطرين بغض النظر عن نوع السقفين.
- بين خزائين ذات سقفين متحركين قطر كل منهما يساوي ٤٥ م او اكثر :  
١/٤ مجموع القطرين .
- بين خزائين ذات سقفين ثابتين قطر كل منهما يساوي ٤٥ م او اكثر :  
٢/٣ مجموع القطرين .
- بين خزانات القار ( الاسفلت): ١.٥ م .
- خزانات مطمورة : متر واحد .
- خزان مطمور كلياً وخزان فوق سطح الارض: متران .
- خزان او مجموعة خزانات غاز تساوي ٤٠٠٠ متر مكعب او اكثر واي خزان مشتقات ومراكز التعبئة والتحويل وحوض الفصل و احواض التجميع ومعامل التعبئة : ٤٠ م.
- خزان او مجموعة خزانات غاز اقل من ٤٠٠٠ متر مكعب واي خزان مشتقات ومراكز التعبئة والتحويل وحوض الفصل و احواض التجميع ومعامل التعبئة : ٢٠ م.
- احد هذين الخزان مطمور كلياً : تصبح المسافة ٢٠ م و ١٠ م.
- خزان فوق سطح الارض - حدود العقار : ارتفاع الخزان وعلى الاقل ١٥ م.
- خزان فوق سطح الارض - المنطقة الصناعية : ٣٠ م .
- خزان فوق سطح الأرض - منطقة سكنية: ٥٠ م.
- خزان فوق سطح الارض - فنادق ، مستشفى ، مدارس: ١٥٠ م.
- خزانات كلياً تحت سطح الارض : متر واحد بين حوض التجميع وحدود التراجع على ان لا تقل عن ٤ م و ٣٠ م عن العقار الصناعي و ٥٠ م عن العقار السكني و ١٥٠ م عن عقار سكني يضم مستشفيات مدارس فنادق مطاعم اندية ملاهي.
- خزان منفرد : يساوي الحوض سعة الخزان.
- مجموعة خزانات : يساوي الحوض اكبر سعة بين : ١٠٠% اكبر خزان او ٥٠% مجموع الخزانات .
- حوض داخلي : ١٠% من سعة الخزان.
- مركز التحويل : ٣٠ م عن معمل التعبئة والمخازن والمشغل و ١٨ م عن مركز التعبئة و ١٥ م عن الخزانات و احواض الفصل.
- مركز التعبئة : حرم ١٨ م .
- مضخات نقل المشتقات : حرم ١٥ م .
- مضخات الحريق: ٣٠ م عن الخزان و ١٨ م عن مركز التعبئة و ١٥ م عن حوض الفصل و احواض التجميع ومركز التحويل ومضخات المشتقات .
- المولدات : ٣٠ م عن الخزانات ( ١٥ م للخزانات المطمورة ) و ١٨ م عن مركز التعبئة و ١٥ م عن حوض الفصل ومضخات المشتقات ومركز التحويل و ٥ م عن مضخات الحريق.
- غرفة تحويل وتوزيع الكهرباء.
- توتر متوسط الى التوتر العادي : ٣٠ م عن الخزانات ومركز التعبئة ومراكز التحويل و احواض الفصل ومضخات المشتقات و احواض التجميع ومضخات الحريق.
- في حال عدم وجود تحويل : تصبح هذه المسافة ١٨ م.
- غرفة المحول: ٣٠ م عن الخزانات ومركز التعبئة والتحويل و احواض الفصل ومضخات المشتقات و احواض التجميع ومضخات الحريق .

- محول التوتير العالي : ١٥٠ م على الاقل عن المجمع.
- الابنية الادارية: ١٨ م عن مراكز التعبئة ، ١٥ عن الخزانات واحواض الفصل ومراكز التحويل ومضخات المشتقات واحواض التجميع .
- المختبر : ١٨ م عن مراكز التعبئة ، ١٥ م عن الخزانات واحواض الفصل ومراكز التحويل ومضخات المشتقات واحواض التجميع ومضخات الحريق.
- معمل التعبئة ومخازن ومشاعل : ٣٠ م عن الخزانات ( ١٥ متر للخزانات المطورة ) ومراكز التعبئة والتحويل ومضخات الحريق والمرجل والابنية ومضخات المشتقات والمولدات.
- المرجل : ٣٠ م عن مراكز التعبئة والخزانات ( ١٥ متر للخزانات المطورة ) والتحويل وحوض الفصل واحواض التجميع ومضخات الحريق والمولدات والابنية ومضخات المشتقات ومعمل التعبئة والمخازن والمشاعل .
- ارتفاع المدخنة : على الاقل اعلى بـ ١٥ متر عن ارتفاع اعلى خزان.
- بين مخارج الاطفاء : ١٥ م.
- خزانات مياه الاطفاء والرغوة الكيماوية : ٣٠ م عن الخزانات - ( ١٥ متر للخزانات المطورة ) ١٨ م عن مركز التعبئة و ١٥ م عن مركز التحويل وحوض الفصل ومضخات المشتقات .
- خزانات مياه الاطفاء والرغوة الكيماوية مطورة كلياً: بدون مسافات .
- احواض الفصل: ٣٠ م عن المرجل والمحول ومعمل التعبئة والمخازن والمشاعل و ١٨ م عن مركز التعبئة ، و ١٥ م عن حدود العقار والخزانات ومراكز التحويل ومضخات الحريق والمولدات والمختبر والابنية .
- السياج الخارجي: علو ٢.٥ م مدخلين عرض ٤ م ارتفاع ٣.٥ م.
- مواقف: ٢٠ م عن الخزانات ( ١٠ امتار للخزانات المطورة ) والتحويل ومركز التعبئة واحواض الفصل والمرجل ، ومركز الاطفاء و ١٠ امتار عن مضخات الحريق وخزانات مياه الاطفاء والرغوة الكيماوية .

## ٥- التسليم في مجمعات المشتقات النفطية (DELIVERY) :

- ١/٥- مواقف الصهاريج وكيفية الدخول والخروج :
- يحدد في كل مجمع مشتقات نفطية موقف خاص للصهاريج يبعد مسافة ٢٠ متراً على الاقل عن الخزانات ومركز التعبئة وحوض الفصل ومراكز التحويل .
- يؤمن في هذا الموقف ثلاثة مواقف لكل ذراع ( مزراب ) في مركز التعبئة ، يستحسن بالنسبة للصهاريج العادية دخول المجمع والتوقف عند مركز التعبئة دون القيام باية مناورة ، وفي حال دخول قاطرة ومقطورة يجب تأمين مساحة تسمح بالدخول والتوقف دون اية مناورة.
- يجب ان يتم خروج جميع انواع الصهاريج من المجمع دون اية مناورة ومن المستحسن ، في كل مجمع مشتقات نفطية انشاء بوابتين وحدة لدخول الصهاريج والثانية لخروجها .

- يجب إيقاف الصهاريج اثناء عملية التعبئة جنباً الى جنب اي على صف واحد باتجاه بوابة الخروج وإيقافها على خط واحد على ان تؤمن مسافة ٥ امتار على الاقل بين صهاريج واخر .

- يجب توقيف الصهاريج عند مركز التعبئة ، على ارض مسطحة.

٢/٥ - واجبات سائق الصهاريج :

على ادارة المجمع التأكد من تقيد سائق الصهاريج بما يلي :

- توقيف الصهاريج في المكان المحدد والتقيد بشروط السلامة العامة المحددة من قبل ادارة المجمع .

- إيقاف المحرك ووضع ذراع نقل السرعة على وضع التعادل.

- شد مكابح اليد.

- اطفاء اضواء الصهاريج وعزل البطارية .

- وصل مأخذ التاريض بين الصهاريج ومنصة التعبئة .

- التأكد من اقفال جميع السكورة ومخارج عينيات الصهاريج.

- البقاء طيلة عملية التعبئة قرب صهاريجه.

- عدم فتح غطاء المحرك ، اثناء عملية التعبئة ، والقيام بتوصيلات او تنظيفات في الصهاريج.

- التأكد من ختم عينيات الصهاريج بعد انتهاء عملية التعبئة .

- التأكد قبل مغادرة المجمع ، من عدم وجود اي تسرب او زربان من الصهاريج.

٣/٥ - طريقة التعبئة :

١/٣/٥ - التعبئة من اعلى :

- تجري هذه التعبئة من اعلى عبر فتحة او فتحات عينات الصهاريج .

- في هذا النوع من التعبئة يمنع استعمال ذراع من المطاط ويسمح فقط باستعمال ذراع من معدن عازل وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة.

- يجب تأمين عامل واحد لكل ذراع تعبئة .

- يرتدي عمال التعبئة الالبسة والاحذية الخاصة بالتعبئة .

- تخصص كل فئة (CLASS) من المشتقات النفطية بذراع او عدة اذرعة معينة .

- تلون الانابيب العليا للذراع بلون الفئة (CLASS) المعتمد من قبل وزارة الصناعة والنفط وتركز لوحة صغيرة يدون عليها نوع الفئة المستعملة في الذراع.

- عند تغيير وجهة استعمال الذراع على ادارة المجمع تفريغ الخطوط والانابيب والسكرور

والمضخات بين الخزان والذراع المنوي تغيير وجهة استعماله وتنظيف هذه التجهيزات

اذا دعت الحاجة ، بعد اخذ موافقة وزارة الصناعة والنفط.

٢/٣/٥ - التعبئة من اسفل :

- يسمح لهذا النوع من التعبئة استعمال انابيب فولاذ او مطاط تثبت باحكام بواسطة وصلة لولبية على انابيب الصهاريج المركزة في اسفله.

- يزود كل انبوب تعبئة بعداد الكتروني يبرمج استناداً لسعة الصهاريج او العينيات.

- يجب تجهيز الصهاريج التي تعبأ من اسفل والعينيات التابعة لها بصمامات امان .

#### ٤/٥ - الحماية ومكافحة الحريق :

- يجب انشاء شمسية او مظلة فوق مركز التعبئة لحماية المركز وجميع الصهاريج المتوقفة بوضع التعبئة من حرارة الشمس ومن الامطار .

- تجهز هذه الشمسية او المظلة بمخارج لمياه الاطفاء ولمواد الرغوة الكيماوية توزع بشكل يغطي كامل منصة التعبئة .

تجهز المنصة بمطافئ يدوية سعة ٦ كغ بمعدل مطفئة واحدة لكل ذراع تعبئة وواحدة لكل موقف صهريج.

تجهز كل مضخة بمرشح (فلتر) خاص.

- يجب أن يقارب ذراع التعبئة قعر خزان الصهريج دون ملامسته منعاً لتبخّر المشتقات وتقادياً للاحتكاكات.

- تؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع زربان مادة زيت الوقود (الفيول اويل) والقار (الاسفلت) بعد اقفال ذراع التعبئة.

- عند حدوث أي تسرب أو حادث حريق تتوقف عمليات التعبئة فوراً ويخلى المركز بمبادرة من المسؤول وفقاً لخطورة التسرب والحريق.

- تخضع اذرع التعبئة والمنصة مع كامل تجهيزاتها للصيانة الدورية.

- يخصص كل صهريج لتعبئة مادة واحدة فقط من المشتقات النفطية. وعند تغيير وجهة الاستعمال للصهريج يجب اجراء التنظيفات اللازمة.

#### ٦- مركبات الصهاريج المعدة لنقل المحروقات السائلة والمسيلة:

تحدد هذه الشروط التنظيمية بعض المتطلبات التقنية لتنظيم صناعة خزانات الصهاريج التي تنقل محروقات سائلة وغاز النفط المسيل. المستند NEPA 385 وتقتصر على خزانات الصهاريج المثبتة على مركبات آلية. يستثنى منها خزانات الصهاريج التي تنقل بواسطة السكك الحديدية أو المحمولة أو المعروفة بمستوعبات صهاريج ( PORTABLE SKID TANK ) ومركبات الصهاريج المعدة لتزويد الطائرات بالوقود داخل المطارات.

#### ١/٦ - المركبات الآلية:

يسمح بتثبيت الخزانات على المركبات الآلية التالية:

- الشاحنات من كل الأبعاد.

- القاطرة ونصف مقطورة.

- القاطرة والمقطورة.

يؤلف الخزان جزءاً لا يتجزأ من المركبة الآلية تطبيق الشروط التالية:

- يعطى الخزان رقماً رسمياً من وزارة الصناعة والنفط بناء لطلب خطي من صاحب العلاقة.

- يحفر هذا الرقم على لوحة التعريف من قبل الشركة الصانعة وعلى مسؤوليتها.

- تتحقق وزارة الداخلية- مصلحة تسجيل السيارات والآليات من هذا الرقم استناداً لكتاب وزارة

الصناعة والنفط ويسجل على رخصة سير المركبة في خانة مواصفات الصندوق.

تطبق هذه الشروط عند كل استبدال للخزان.

٢/٦- مواصفات المركبات الآلية:

١/٢/٦- حمولة الشاحنة:

يجب ان لا تتجاوز حمولة الشاحنة الاجمالية أي وزن الهيكل ووزن خزان الصهريج والحمولة (محتسبة على كثافة محروقات (٠.٨٥) الحمولة المعدة للشاحنة من قبل الصانع ولا يقبل أي تعديل للحمولة المحددة من الصانع حتى ولو اضيف إلى الهيكل عناصر تزيد على قدرته.

٢/٢/٦- المكابح:

يجب ان تزود الشاحنة بمكابح آلية تعمل سلبياً أي أن المكبح يعمل عى ايقاف الشاحنة عند انعدام الضغط كما وتزود المقطورة ونصف المقطورة بنفس المكابح مع مراعاة توقف المقطورة قبل القاطرة.

٣/٢/٦- الحمولة:

لا يسمح باي حال من الأحوال تحميل محور العجلات قدرة تزيد على ما يلي:  
- ١٣ طن لكل محور يحمل أربع عجلات (عجلة مزدوجة من كل جهة).  
- ٧ طن لكل محور يحمل عجلة عدد ٢ (عجلة منفردة من كل جهة).

٤/٢/٦- حجم الخزان وطول الصهريج:

يركز خزان الصهريج على المركبة فوق الهيكل على ان يكون طول الخزان متساو مع طول الهيكل أو أطول ب- ١٠ سم كحد أقصى و يسمح بتركيب خزانات الغاز فقط دون استعمال الهيكل شرط التقدم بدراسة تؤكد قدرة تحمل الخزان لذلك.  
في حال القاطرة ونصف المقطورة يجب ان يكون قطر المسمار الرئيسي ( King Pin ) على الأقل من قياس ٦.٢٥ سم (٢.٥ انش).

٥/٢/٦- محرك المركبة:

يجب ان يكون محرك المركبة من النوع الذي يعمل على زيت الديزل وأن يزود بجهاز يقلل مدخل الهواء إلى المحرك منعاً لاحتراق ابخرة المحروقات وبالتالي تزايد سرعة المحرك بصورة غير قابلة للسيطرة كما ويجب ان يزود العادم بنظام توقف الشعلة (Flame ARRESTOR).

٦/٢/٦- بطارية المحرك:

تزود بطارية المحرك بقاطع يعزل الكهرباء اثناء عمليات التعبئة والتفريغ كما وتزود المركبة بمأخذ كهرباء تأريض (EARTH) ووصلة تمنع الكهرباء الساكنة ( STATIC ) (ELECTRICITY) عند تنقل المركبة.

٧/٢/٦- العادم:

يمنع توجيه العادم عمودياً ويوجه افقياً تحت أسفل المركبة باتجاه مقدمتها أو إلى جانبها الخلفي على ان يكون على أبعد نقطة ممكنة من مخارج خزان الصهريج.

٣/٦- مواصفات خزان المحروقات:

١/٣/٦- خزان محروقات سائلة:

يصنع خزان صهريج المحروقات السائلة وفقاً للمواصفات اللبنانية التالية والمواصفات الدولية المعترف بها.

١/١/٣/٦- نوعية المعدن:

يجب استعمال أنواع الحديد الخاصة بالخزانات (HIGH ،MILD STEEL)  
ALLOY،STRENGTH  
STEEL،ALUMINIUM، وفقاً للمستند NEA 385 وذلك منعاً لحدوث تفسخ عند حدوث ارتطام.

٢/١/٣/٦- سماكة المعدن:

يجب ان لا تقل سماكة أي معدن مستعمل في الخزان عن:

٤ مم لجسم الخزان.

٥ مم لرأس الخزان.

٥ مم للقواطع داخل الخزان.

٣/١/٣/٦- تقسيم خزانات الصهريج:

- يقسم الخزان، الزامياً، إلى عدة عينيّات لا تتجاوز الواحدة منها سعة ٨٠٠٠ ليتر باستثناء

صهريج نقل كاز الطيران ومشتقات الفئة الثالثة وغاز النفط المسيل.

- تجهز، الزامياً، بحواجز داخلية (BUFFER PLATE) خزانات صهريج نقل كاز الطيران

وغاز النفط المسيل.

٤/١/٣/٦- سعة خزان الصهريج:

تحدد الحمولة القصوى بالمتر طول كما يلي:

- شاحنة مزودة بمحور خلفي منفرد يحمل عجلتين:

١٢٠٠ ليتر/متر

- شاحنة مزودة بمحور خلفي منفرد يحمل أربعة عجلات:

٢٥٠٠ ليتر/متر

- شاحنة مزودة بمحور خلفي مزدوج يحمل كل واحد أربعة عجلات:

٣٢٠٠ ليتر/متر

- نصف مقطورة مزودة بمحور خلفي مزدوج مع قاطرة مزودة بمحور مزدوج:

٣٩٠٠ ليتر/متر

- قاطرة ومقطورة:

تحتسب حمولة كل منهما وفقاً لما ورد اعلاه.

يجب أن لا يتجاوز الوزن الاجمالي:

- ١٣ طن لصهريج بمحور خلفي منفرد يحمل عجلتين.

- ٢٠ طن لصهريج بمحور خلفي منفرد يحمل أربعة عجلات.

- ٣٣ طن لصهريج بمحور خلفي مزدوج يحمل كل واحد أربعة عجلات.

- ٥٩ طن للقاطرة ونصف المقطورة.

- ٥٩ طن للقاطرة والمقطورة.

ملاحظة: تحدد السعة العملية للصهريج بناقص ٢% من السعة الاعتبارية.

٥/١/٣/٦- معدات خزان الصهريج:

يزود الخزان بالمعدات التالية:

- صمام تهوية AIR VENT يعمل على ضغط ٦.٩ كيلو باسكال وصمام شفط بقدرة ١.٦٨ كيلو باسكال.

- غطاء من المعدن لا يولد شرارة عند الاحتكاك ينفصل تلقائياً عند تعرض خزان الصهريج لضغط طارئ يتجاوز ٢٠.٧ كيلو باسكال وحرارة تعادل ١٢١.١ درجة س على ان تؤمن فتحة تعبئة بقطر لا يقل عن ٢٠٠ مم لكل عينية.

- قناة تجميع حول مداخل خزان الصهريج العليا من أجل تجميع كميات المحروقات الفائضة وتحويلها إلى خزان خاص.

- سكر داخل الخزان لكل مخرج يجري التحكم به بواسطة سلك من مقدمة الصهريج ومن مؤخرته.

- سكر مقاوم للحريق عند كل مخرج مع وجود صينية لتجميع الفائض وتحويله إلى الخزان الخاص.

يجب وضع مجموعة السكورة في مكان محمي من الارتطام ويفضل ان يكون على جانب الهيكل اليمين وتحت الخزان وفي حال تم وضع السكورة في مؤخرة الصهريج، يجب وضع حاجز على مسافة ٢٠ سم من الصينية على الأقل يحمي من الارتطام.

٢/٣/٦- خزان محروقات غاز النفط المسيل:

حدد هذا المستند فقط الشروط الاساسية والقواعد العامة لصناعة خزانات صهاريج غاز النفط المسيل. على المصانع المقبولة من وزارة الصناعة والنفط العودة إلى المواصفات العالمية (انكليزية أو اميركية أو فرنسية أو المانية أو ايطالية) لاعتماد التفاصيل والشروط التي لم يرد ذكرها في الشروط التنظيمية اللبنانية على ان تراعى النقاط التالية:

١/٢/٣/٦- تركب جميع المعدات داخل فجوات بشكل لا يتجاوز أي عنصر نطاق الخزان الخارجي وذلك لحماية المعدات من الارتطام.

٢/٢/٣/٦- يزود كل مخرج غاز بسكر داخلي (داخل الخزان) مع طريقة تحكم بواسطة سلك أو ضغط الزيت وذلك من مقدمة الصهريج ومن مؤخرته وبسكر يدوي مقوم للحريق على طرف كل مخرج.

٣/٢/٣/٦- يجب تجميع المخارج داخل علبة محمية وذلك على يمين الهيكل تحت الصهريج أو في المؤخرة على أن يركب واق من الارتطام على مسافة ٢٠ سم على الأقل من العلبة.

٤/٢/٣/٦- يستحسن تزويد أعلى الخزان بمظلة معدنية واقية من حرارة الشمس على كامل طول الخزان وان لا يقل عرضها عن ١/٣ محيط جسم الخزان.

٥/٢/٣/٦- لا يقبل أي خزان صهريج بضغط تشغيلي أقل من ١.٦ ميغا باسكال وبضغط فحص أقل من ٢.٤ ميغا باسكال.

٣/٣/٦- صهريج زيت القار (اسفلت):

بالإضافة إلى المواصفات المحددة بالفقرة ١/٣/٦ يزود صهريج زيت القار بالمعدات التالية:  
- مجاري وخزانات تجميع حول مخارج الصهريج وفتحات التهوية وفتحات التعبئة وذلك  
لاحتواء أي تسرب لزيت القار وحماية العجلات ومعدات الشاحنة من سيلان زيت القار الساخن.  
- خزان محروقات من أجل تموين الحراقات على ان يكون الخزان معزولاً عن خزان زيت  
القار ومحاط بعازل حراري غير قابل للاحتراق لحمايته من زيت القار الساخن ونار الحراقات.  
- يجب أن تركز انابيب التسخين في قعر خزان زيت القار ويجب ايقاف الحراقات في حال  
أصبح مستوى زيت القار دون مستوى انابيب التسخين.

٤/٣/٦- معدات خاصة لكافة الصهاريج:

يزود الصهريج بالمعدات الإضافية التالية:

- إشارات ضوئية على جانبي الصهريج وفي المؤخرة وفقاً للقوانين اللبنانية على ان تكون  
تمديدات الكهرباء داخل مواسير معدنية.
- مطافئ مواد كيميائية جافة عدد ٣ على الأقل وزن كل منها ٦ كيلو غرام واحدة قرب السائق  
واحدة في كل جانب تركز ضمن علبة معدنية.
- يجهز الصهريج المعد للتوزيع بالليتر بعداد خاص مع مراعاة وجود صمام اتجاه واحد فاصل  
للهواء.
- تحدد السرعات والأوقات التي تسيير بها المركبة على ان يتم مراقبة المعدات الخاصة وجميع  
تجهيزات الصهاريج والعجلات دورياً كل ستة أشهر على الأكثر قبل المعاينة الميكانيكية وذلك  
بواسطة وزارة الصناعة والنفط.
- يمكن تزويد الصهريج بمضخة محروقات على ان يتم تشغيلها بواسطة محرك السيارة اتصال  
مباشر " PTO POWER TAKE OFF " أو اتصال هيدروليكي أو محرك كهرباء غير  
قابل للانفجار المستند NEPA 70.

٤/٦- الكيل:

يجري كيل الصهريج دورياً مرة واحدة على الأقل كل سنة وعند تغيير وجهة الاستعمال وعند  
كل تغيير يطرأ على الشكل الخارجي والداخلي.

٥/٦- لوحة التعريف:

تثبت باللحام على جسم خزان الصهريج لوحة تعريف تحمل بطريقة الوسم المعلومات البيانية  
التالية:

- اسم الصانع.
- رقم الخزان المحدد من وزارة الصناعة والنفط.
- رقم لوحة ميكانيك الشاحنة والقاطرة.
- تاريخ الصنع.
- سماكة المعدن.
- حرارة التشغيل (غاز فقط).
- ضغط التشغيل (غاز فقط).
- ضغط الفحص (غاز فقط).
- سعة الخزان الإجمالية.
- سعة كل عينية.

- المواد المسموح نقلها.
- اسم وختم معهد البحوث الصناعية أو الشركة المتخصصة المقبولة.

#### ٧- محطات توزيع المشتقات النفطية السائلة فوق سطح الأرض.

١/٧- التعريف:

يطلق اسم محطة توزيع محروقات سائلة على جميع الإنشاءات التي يتم فيها تموين المركبات الآلية بالمحروقات السائلة بواسطة اجهزة توزيع ثابتة متصلة بخزانات مطمورة تحت سطح الأرض.

٢/٧- الموقع:

تتشاء محطات توزيع المحروقات السائلة فوق سطح الأرض على ان لا يعلوها أي بناء سكني أو تجاري أو صناعي.

٣/٧- تصنيف المحطات:

تصنف محطات توزيع المحروقات السائلة إلى فئتين:

١/٣/٧- محطات فئة أولى:

يجب ان تتوفر في هذه الفئة، الشروط التالية:

١/١/٣/٧- يجب ان لا تقل مساحة العقار عن ٥٠٠ متراً، مربعاً، وذات واجهة على الطريق العام لا تقل عن ٣٠ متراً.  
في حال تركيز المحطة على زاوية شارعين أو أكثر يجب أن لا تقل احدى الواجهات عن ٣٠ متراً.

٢/١/٣/٧- لايسمح بتخزين كميات اجمالية للمحروقات السائلة تتعدى ١٢٥٠٠٠ ليترأ  
وعلى ألا تتعدى سعة الخزان الواحد ٢٥٠٠٠ ليترأ.

٣/١/٣/٧- يجب توفر التجهيزات اللازمة لعمليات غسيل وتنظيف وتشحيم وغيار زيت المركبات الالية.

٤/١/٣/٧- يجب انشاء بيت خلاء للعموم عدد ٢.

يسمح في هذه الفئة من المحطات مزاولة الأعمال التالية:

- بيع قوارير الغاز السائلة سعة ١٠ كغ، على ان لا يتعدى مخزونها عن ٢٠ قارورة  
يوميأ ويجب ان تخزن هذه القوارير في الطابق الأرضي وفي مكان بمستوى سطح الأرض الخارجية وبتهوئة كاملة وعلى مسافة لا تقل عن ١٠ أمتار عن اجهزة التوزيع ومركز التعبئة.

- تصليح وبيع اطارات المركبات الآلية.

- استثمار مرآب للمركبات الالية.

- بيع قطع الغيار وكافة لوازم المركبات الالية.

- إنشاء واستثمار ميني ماركت ضمن الشروط التالية:

- بناء من طابق أرضي فقط لا يتعدى مساحته ٥٠ متراً مربعاً على الا يتعارض مع قوانين التنظيم المدني.

- يبعد هذا البناء عشرة أمتار على الأقل عن تجهيزات المحطة ويجهز بمدخل جانبي وبموقف خاص لأربعة مركبات على الأقل.
- يمنع في هذا المحل بيع أي سلعة أو مأكولات غير معلبة أو غير مغلقة.
- يمنع استعمال أي تجهيزات أو معدات تولد شلعة مكشوفة.

٢/٣/٧- محطات فئة ثانية:

يجب ان تتوفر في هذه الفئة الشروط التالية:

- ١/٢/٣/٧- يجب الا تقل مساحة العقار عن ٢٠٠ متراً، مربعاً وذات واجهة على الطريق العام لا تقل عن ٢٠ متراً.

- ٢/٢/٣/٧- لا يسمح بتخزين كمية اجمالية للمحروقات السائلة تتعدى ٧٥٠٠٠ ليطراً وعلى ان لا تتعدى سعة الخزان الواحد ٢٥٠٠٠ ليطراً.

- ٣/٢/٣/٧- يجب إنشاء بيت خلاء للعموم عدد ٢.

٤/٧- شروط العقار:

- ١/٤/٧- يمنع إنشاء محطة توزيع محروقات سائلة على مسافة تقل عن ٥٠ متراً من الابنية العامة والمدارس والمستشفيات والملاهي ودور العبادة والمطاعم ودور السينما.
- تحسب المسافة اعلاه بين أقرب نقطتين من العقارين.

- ٢/٤/٧- يمنع إنشاء محطة على الطريق في الجهة المقابلة لطريق متفرعة عنها وفي هذه الحالة يسمح بإنشاء محطة على ان يبعد أولها ٥٠ متراً زائد نصف عرض الطريق الفرعية.

- ٣/٤/٧- يمنع إنشاء محطة محروقات سائلة قبل أو بعد مكان مرتفع أو على منعطف طريق ما لم يمتد النظر منها إلى مسافة تزيد على مئة متر على الأقل في الاتجاهين.
- تحسب هذه المسافة بامتداد النظر على طول محور الطريق.

- ٤/٤/٧- يمنع إنشاء محطة محروقات سائلة على جانبي طريق سيار (أوتوستراد).

- ٥/٤/٧- يسمح فقط بإنشاء محطة محروقات سائلة على طريق متفرعة عن الاوتوستراد ذات مدخل ومخرج خاص على ان تكون واجهة المحطة مفتوحة فقط على الطريق المتفرعة من الاوتوستراد.

٥/٧- التركيز داخل المحطة:

- ١/٥/٧- ينشأ بناء المحطة وفقاً للقوانين العامة للتنظيم المدني شرط ان لا يزيد البناء على طابقين فقط: طابق أرضي يستعمل لجميع الاعمال التجارية المسموح مزاولتها في المحطة وطابق أول يستعمل مكاتب لادارة المحطة وغرف لاستراحة العمال.

٢/٥/٧- يمنع تركيز خزانات المحروقات السائلة ضمن التراجم القانوني وفي مطلق الاحوال يجب الا تقل المسافة بين الخزانات وحدود عقار المحطة عن ٢.٥ متراً ويعتبر التراجم القانوني حدود العقار.

٣/٥/٧- تركب أجهزة توزيع المحروقات السائلة سواء كانت ثابتة على سطح الأرض أو معلقة بسقف الشمسية أو المظلة على مسافة لا تقل عن ٣ أمتار عن حدود التراجم المطلوب من جهة واجهة المحطة وعلى مسافة لا تقل عن ٢.٥ متراً عن حدود عقار الجار على ان لا تتعارض هذه المسافات مع قوانين التنظيم المدني.

٤/٥/٧- يسمح فقط في كل قاعدة (جزيرة) بتركيب جهازي توزيع بخرطومين لكل منهما أو أربعة اجهزة توزيع بخرطوم واحد.

٥/٥/٧- يجب تأمين مسافة لا تقل عن ٧ أمتار بين قاعدتي توزيع مركبتين على خطين متوازيين.

٦/٥/٧- يجب تأمين مسافة لا تقل عن ٦ أمتار بين قاعدتي توزيع مركبتين على صف واحد.

٧/٥/٧- يجب تأمين ممر للمركبات الآلية بعرض ٣ أمتار على الأقل اعتباراً من حائط قاعدة جهاز التوزيع لكل جهة تعتمد لتموين المركبات الآلية.

٨/٥/٧- يجب تأمين مسافة لا تقل عن مترين بين جهازي توزيع مركبتين على صف واحد.

٩/٥/٧- تنشأ الشمسية أو المظلة وفقاً لقوانين التنظيم المدني سواء كانت من الخرسانة المقواة أو من الفولاذ.

١٠/٥/٧- تخصص كل محطة بمدخل ومخرج للمركبات الآلية بعرض لا يقل عن ٦ أمتار للفئة الأولى وأربعة أمتار للفئة الثانية.

١١/٥/٧- ينشأ مركز تموين المحطة بما فيه موقف الصهريج عند الطرف الداخلي للعقار على مسافة لا تقل عن ٥ أمتار عن مداخل ومخارج المحطة وعن ممرات المركبات وعن اجهزة التوزيع وعن حدود العقار.

١٢/٥/٧- يخصص التراجم القانوني العائد لواجهة المحطة لإنشاء حديقة زهور ذات تصويبة ويمنع بالتالي منعاً باتاً استعمال هذا التراجم لمرور أو توقيف المركبات الآلية.

٦/٧- الشروط التقنية:

١/٦/٧- تركب الخزانات في حفرة تحت سطح الأرض ذات ارضية وجدران من الخرسانة المقواة المعالجة بمواد مانعة للنش والتسرب ويجب ان تتحمل هذه الجدران ضغط التراب الخارجي.

٢/٦/٧- يثبت الخزان تثبيثاً محكماً على ارتفاع لا يقل عن ١٠ سم عن أرضية الحفرة.

٣/٦/٧- يجب تأمين فراغ لا يقل عن ٣٠ سم بين جدران الحفرة وجوانب الخزان.

٤/٦/٧- يملأ الفراغ حول الخزان وحتى سقف البلاطة برمل أو بحصى ناعمة.

٥/٦/٧- تغطي هذه الحفر ببلاطة من الخرسانة المقواة تبعد مسافة لا تقل عن ٣٠ سم عن سطح الخزان.

٦/٦/٧- يصنع الخزان:

- بصفائح فولاذ بسماكة لا تقل عن ٤ مم، ويطلقى من الخارج بمواد مانعة للصدأ والتآكل.  
- وبمادة الياف الزجاج (الفيبر غلاس) المقوى وفقاً للمواصفات المحددة في ASME،  
ASTM.

٧/٦/٧- يخضع الخزان قبل طمره بالرمل أو بالحصى الناعمة لفحص ضغط هوائي أو مائي للتأكد من قوة احتماله ومن عدم وجود أي تسرب أو زربان ويجب الا يقل هذا الضغط عن ١.٠ ميغا باسكال لمدة عشرة دقائق.

٨/٦/٧- ينفذ هذا الفحص من قبل معهد البحوث الصناعية أو بواسطة شركة متخصصة ومعتمدة على ان يصدر شهادة رسمية بنتيجة الفحص ترفع إلى المراجع المختصة.

٩/٦/٧- تركز أنابيب الفولاذ التي تؤمن سحب المشتقات من الخزانات إلى أجهزة التوزيع تحت سطح الأرض وتطلقى بمواد مانعة للصدأ والتآكل ويؤمن لها انحدار يعادل ٢% على الأقل اعتباراً من مركز اجهزة التوزيع.

١٠/٦/٧- يمكن استعمال انابيب من الياف الزجاج (الفيبر غلاس) المقوى وفقاً لمواصفات  
ASTM - D. - ٢٣١٠ - ٢٩٩٦ - ٢٩٩٢

١١/٦/٧- يجب ان يرتفع انبوب سحب المشتقات المركز داخل الخزان مسافة لا تقل عن ٧ سم عن قعر الخزان تلافياً لسحب رواسب المشتقات النفطية.

١٢/٦/٧- يجهز كل خزان من الاعلى بفتحة تنظيف بقطر ٥٦ سم على الأقل ولا يزيد ارتفاع عنقها على ١٢ سم وتقل بغطاء محكم.

١٣/٦/٧- يجهز كل خزان بفتحة لقيس كمية المحروقات المخزونة بواسطة مسبار من معدن خاص لا يولد شرارة عند الاحتكاك. علماً بأنه يمكن اعتماد أي جهاز متطور مقبول من السلطات اللبنانية لقيس كمية المخزون.

١٤/٦/٧- يجهز كل خزان بفتحة خاصة لاجراء فحص الضغط.

١٥/٦/٧- يجهز كل خزان بانبوب للتهوية متصل بصمام مزدوج بقطر لا يقل عن ٣ سم وبارتفاع لا يقل عن ارتفاع أعلى نقطة في بناء المحطة. يتصل هذا الانبوب بمأخذ تأريض ويعكف طرفه نحو الارض ويركز على هذا الطرف غطاء من نسيج معدني (DEMISTER) غير قابل للصدأ.

١٦/٦/٧- تقفل جميع فتحات الخزانات وانايبب التموين اقفالاً محكماً بواسطة اغطية لولبية خاصة لا تولد شرارة عند الاحتكاك وتقفل بواسطة مفتاح.

١٧/٦/٧- ينشأ في بلاطة كل خزان فتحة بضلع يساوي تقريباً ٤٠ سم. يركز في هذه الفتحة جميع الفتحات العائدة للخزان (فتحة صمام انبوب السحب، فتحة التعبئة، فتحة القيس) يصنع باب وجوانب هذه الفتحة من الفولاذ وبسماكة تتحمل ثقل المركبات الآلية كما تعالج ارضيتها بمواد مانعة للنش والتسرب وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المياه إلى داخلها.

١٨/٦/٧- تنشأ جميع ابنية المحطة بمعدات ومواد غير قابلة للاحتراق وبالتالي يمنع استعمال الخشب واللدائن (بلاستيك).

١٩/٦/٧- يجب ان يذكر سعر كل نوع من المحروقات السائلة داخل جهاز التوزيع على اساس سعر اللتر الواحد.

٢٠/٦/٧- تركز أجهزة التوزيع على قاعدة من الخرسانة المقواة ذات ارتفاع لا يقل عن ٣٠ سم وتنشأ عوائق حول اجهزة التوزيع لحمايتها من الارتطام.

٢١/٦/٧- يثبت باللحام، في الفتحة البلاطة ،لوحة حديدية تحمل المعلومات التالية: اسم الشركة صانعة الخزان، تاريخ الصنع وسماكة الفولاذ والسعة الاعتبارية وابعاد الخزان واسم الشركة الفاحصة وتاريخ الفحص.

٧/٧- السلامة العامة:

١/٧/٧- تأميناً للسلامة العامة يجب التقيد بالشروط التالية اثناء عملية تفريغ المحروقات السائلة من الصهريج في خزانات المحطة.

٢/٧/٧- تعزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة تبعد مترين عنها وتعتبر منطقة خطيرة طيلة عملية التفريغ.

٣/٧/٧- على السائق توقيف الصهريج باتجاه مخرج المحطة كما عليه ايقاف المحرك طيلة عملية التفريغ.

٤/٧/٧- على السائق توقيف مقدمة الصهريج على مسافة لا تقل عن مترين من فوهة تعبئة الخزانات ووضع مساند أمام وخلف عجلة خلفية واحدة على الأقل.

٥/٧/٧- طيلة هذه العملية يجب ان يتواجد السائق مع عامل من المحطة بالقرب من الصهريج لمراقبة عملية التفريغ وتأمين السلامة العامة في الجوار والتدخل السريع في الحالات الطارئة. لذلك يركز في هذا الموقع مطفاة عدد ٢ سعة الواحدة ٦ كغ.

٦/٧/٧- الزامياً يجب اقفال المحطة خلال عملية التموين في حال عدم توفر مساحة كافية للصهريج ومركز التموين وفقاً لما أورد أعلاه.

٧/٧/٧- يمنع مرور انابيب خطوط الكهرباء داخل حفر الخزانات.

٨/٧/٧- يزود رأس خرطوم التعبئة بجهاز من المطاط يغلق باحكام فوهة خزان المركبة الالية منعاً لتسرب ابخرة المشتقات.

٩/٧/٧- يمنع منعاً باتاً مد خرطوم التعبئة على الأرض تفادياً لمرور المركبات الالية فوقه.

١٠/٧/٧- يجب ان يتواجد عامل التعبئة أو سائق المركبة قرب فوهة تعبئة المركبة طيلة عملية التموين.

١١/٧/٧- يعلن داخل المحطة وفي عدة امكنة ظاهرة عن وجوب توقيف المحرك واطفاء أي شعلة أو نار قبل الشروع بعملية تموين المركبة الالية.

١٢/٧/٧- توضع لوحات ممنوع التدخين في عدة امكنة ظاهرة.

١٣/٧/٧- تجهز كل محطة بعلبة اسعاف اولية.

١٤/٧/٧- على كل صاحب محطة اجراء تأمينات ضد كافة امخاطر: الحريق والمسؤولية المدنية والمسؤولية تجاه الغير وحوادث السير، طوارئ العمل على الاتقل تغطية التأمين عن المبالغ التي تحدد دورياً من قبل السلطات المسؤولة.

١٥/٧/٧- يجب تنظيف الخزانات من الرواسب النفطية عند الحاجة ويجب اجراء فحص مقاومتها للانضغاط مرة واحدة على الاقل سنوياً للتأكد من قوة احتمال الخزانات ومن عدم وجود أي تسرب أو زربان.

١٦/٧/٧- يمنع استبدال وجهة استعمال الخزان قبل الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصناعة والنفط.

٨/٧- المحافظة على البيئة:

١/٨/٧- يجب الا يعيق مدخل ومخرج المحطة جريان مياه الشتاء على جوانب الطرقات.

٢/٨/٧- يجب تجهيز كل محطة بحفرة خاصة SEPARATEUR لفصل مياه غسيل السيارات ومياه تنظيف المحطة من المشتقات النفطية قبل صرفها إلى حفرة الامتصاص.

٣/٨/٧- يمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم والمواد النفطية على أنواعها في الطبيعة أو في حفرة الامتصاص أو في المجرور العام بل يجب تجميعها في مستوعبات خاصة والتخلص منها بطريقة لا تتناقض مع مضمون المرسوم ٨٧٣٥ تاريخ ٨:٢٣/١٩٧٤ العقوبات المنصوص عنها في هذا المرسوم.

٤/٨/٧- يجب تجميع النفايات الصلبة والملوثة في مستوعبات أو مراكز منيعة على التسرب.

٩/٧- مكافحة الحريق:

١/٩/٧- يؤمن طيلة مدة دوام العمل في المحطة وجود مسؤول مدرب من قبل الدفاع المدني على تدابير الوقاية وعمليات مكافحة الحريق.

٢/٩/٧- تجهز كل محطة في أماكن سهلة الوصول، بكمية من الرمل الجاف قدرها متر مكعب توضع في صندوقين سعة كل صندوق نصف متر مكعب وبالقرب منهما رفشين لفلش الرمل.

٣/٩/٧- تجهز كل محطة بعدد من المطافئ اليدوية بمعدل مطفأتين لكل خرطوم تعبئة سعة كل مطفأة ٦ كغ. كما تجهز منطقة التفريغ بمطفاً عدد ٢ سعة الواحدة ٦ كغ.

٤/٩/٧- تجهز كل محطة من الفئة الأولى بمطفاة كيميائية على عربة عدد ٢ سعة كل منها ٥٠ كغ.

٥/٩/٧- تجهز كل محطة من الفئة الثانية بمطفاة كيميائية على عربة عدد ١ سعة ٥٠ كغ.

٦/٩/٧- تجهز المحلات التجارية داخل المحطة بالعدد المناسب من المطافئ اليدوية بمعدل مطفاة سعة ٦ كغ لكل ٢٠ متر مربع.

٧/٩/٧- تحفظ كافة المطافئ بحالة جيدة ويجري عليها كشفاً دورياً من قبل شركة متخصصة.

### الشروط التنظيمية العامة لتخزين وتعبئة المحروقات المسيلة (غاز البوتان والبروبان) جدول رقم- ٢-

١- النطاق:

١/١- غاز النفط المسيل.

٢/١- تصنيف مراكز تخزين المحروقات المسيلة.

١/٢/١- مركز تخزين فئة I.

٢/٢/١- مركز تخزين فئة II.

٣/٢/١- مركز تخزين فئة III.

٤/٢/١- جدول تصنيف مراكز التخزين.  
٥/٢/١- شروط انشاء مراكز التخزين.

٢- التعريف:

١/٢- تعريف المفردات.  
٢/٢- منطقة الخطر الناتجة عن مصدر أبخرة الغاز.

٣- مواقع تركيز الخزانات و الشروط التقنية لجميع العناصر:  
١/٣- العقار.

٢/٣- حدود العقارات لمستودعات الغاز فئة | و فئة || .  
١/٢/٣- المسافة الدنيا (بالامتار):  
٢/٢/٣- خزانات الغاز المسيل.

٣/٣- السياج:

١/٣/٣- مستودعات غاز فئة | و فئة ||.  
٢/٣/٣- مستودعات غاز فئة |||.

٤/٣- الطرق الداخلية للمستودع:

١/٤/٣- طرق مخصصة للعمل.  
٢/٤/٣- طرق الطوارئ.  
٣/٤/٣- طريق المستودعات فئة |||.

٥/٣- الأبنية:

١/٥/٣- الانشاءات المسموح بها داخل سياج مستودعات الغاز فئة | و فئة ||.  
٢/٥/٣- شروط عامة اخرى.  
٣/٥/٣- المسافة الدنيا (بالامتار) بين مختلف الابنية داخل المجمع.

٦/٣- حوض التجميع:

١/٦/٣- دور و حجم حوض التجميع .  
٢/٦/٣- شروط تقنية عامة.  
٣/٦/٣- المسافات بين احواض التجميع.

٧/٣- خزانات الغاز:

١/٧/٣- المواصفات التقنية للخزان.  
١/١/٧/٣- صنع الخزان.  
٢/١/٧/٣- ميزات خزان الغاز (بروبان تجاري او مزيج).  
٣/١/٧/٣- لوحة التعريف.

٢/٧/٣- تجهيزات الخزان.

١/٢/٧/٣ - صمام الامان.  
٢/٢/٧/٣ - وصلات الغاز (connections).  
٣/٢/٧/٣ - المعدات.

٣/٧/٣ - مواقع تركيز الخزانات المكشوفة داخل حوض تجميع واحد.

٤/٧/٣ - مواقع تركيز الخزانات المكشوفة داخل احواض تجميع مختلفة.

٤ - شبكات التوزيع:

١/٤ - شبكة توزيع الكهرباء.

١/١/٤ - مصادر الكهرباء.

٢/١/٤ - مواصفات المعدات الكهربائية.

٣/١/٤ - شروط عامة:

١/٣/١/٤ - الانارة.

٢/٣/١/٤ - التحكم بالمحركات الكهربائية.

٣/٣/١/٤ - تيار الطوارئ.

٤/٣/١/٤ - التحكم بالتيار بحالة الطوارئ.

٥/٣/١/٤ - الحماية ضد الصواعق.

٢/٤ - وسائل مكافحة الحريق:

١/٢/٤ - مطافىء بمواد كيميائية.

٢/٢/٤ - مياه مكافحة الحريق.

١/٢/٢/٤ - كمية المياه المطلوبة.

٢/٢/٢/٤ - شبكة توزيع مياه مكافحة الحريق.

٣/٢/٢/٤ - مضخات مياه مكافحة الحريق.

٤/٢/٢/٤ - مصادر مياه مكافحة الحريق.

٥ - شروط اضافية للخزانات المظمورة و المرדومة:

١/٥ - مواقع الخزانات المظمورة و المردومة.

٢/٥ - تركيز الخزانات المظمورة و المردومة.

٣/٥ - شروط عامة:

١/٣/٥ - الحماية ضد الصدأ.

٢/٣/٥ - الضغط التشغيلي.

٣/٣/٥ - مقاومة الزلازل.

٤/٣/٥ - الفضانات.

٦- شروط اضافية لمراكز تعبئة القوارير:

١/٦- الوزن الفارغ للقارورة.

٢/٦- التعبئة.

٣/٦- مراقبة الاوزان بعد التعبئة.

٤/٦- اقفال القوارير المعبأة.

٥/٦- مراقبة تسرب الغاز.

٦/٦- شروط اخرى.

٧- شروط اضافية لمراكز تخزين الغاز فئة III:

١/٧- مواقع مراكز التخزين فئة III.

٢/٧- الكمية المسموح تخزينها.

٣/٧- المسافات بين مراكز التخزين.

٤/٧- الخزانات المطمورة.

٥/٧- مراكز تخزين ملاصقة لحائط البناء.

٦/٧- مراكز تخزين على سطح البناء او سطح ثانوي.

٧/٧- تعبئة الخزان.

٨/٧- شروط خاصة بمجموعة الاسطوانات المتصلة ببعضها البعض و بشبكة التوزيع.

١- النطاق:

تهدف هذه الشروط التنظيمية الى تحديد المتطلبات الدنيا لتنظيم مراكز تخزين و تعبئة المحروقات المسيلة المعروفة باسم غاز النفط المسيل.

تطبق هذه الشروط التنظيمية على البروبان التجاري و جميع نسب مزيج البوتان و البروبان المخزون في خزانات مكشوفة او مطمورة او مردومة و غير المبردة و المحفوظة عند الحرارة البيئية.

١/١- غاز النفط المسيل:

ان غاز النفط المسيل موضوع هذه الشروط التنظيمية هو مزيج من الهيدروكربورات لا يمكن تخزينه عند الحرارة البيئية داخل خزانات تتحمل ضغطاً، لأن أبخرة المزيج تولد ضغطاً يفوق الضغط الجوي.

تحدد المواصفات القياسية اللبنانية نوعين من مزيج غاز النفط المسيل:

غاز النفط المسيل- بروبان تجاري:

وهو مزيج ينتج ضغطاً اقصى ١٣٨٠ كيلو باسكال عند حرارة ٣٧.٨ درجة سيلسيوس.

غاز النفط المسيل- المنزلي مزيج بوتان بروبان.

وهو مزيج ينتج ضغطاً اقصى ٦٩٠ كيلوباسكال عند حرارة ٣٧.٨ درجة سيلسيوس.

٢/١- تصنيف مراكز تخزين المحروقات المسيلة:

١/٢/١- مركز تخزين فئة I:

تقسم هذه الفئة إلى قسمين:

IA:

ويحتوي على خزان واحد أو أكثر ذو سعة اجمالية تفوق ٢٠٠٠ متر مكعب، وعلى كامل أو بعض من المنشآت التالية:

- مركز لاستلام وتسليم الغاز بواسطة الناقلات البحرية.
- مركز لاستلام وتسليم الغاز بواسطة الناقلات البرية.
- مركز تعبئة قوارير الغاز.

IB:

ويحتوي على خزان واحد أو أكثر ذو سعة اجمالية تفوق ١٠٠ متر مكعب ولا تتجاوز ٢٠٠٠ متر مكعب، وعلى كامل أو بعض من المنشآت التالية:

- مركز لاستلام وتسليم الغاز بواسطة الناقلات البرية.
- مركز تعبئة قوارير الغاز.

٢/٢/١- مركز تخزين فئة II:

يصنف مركز تخزين فئة II كل مركز يحتوي على خزان واحد أو أكثر ذو سعة اجمالية لا تتجاوز ١٠٠ متر مكعب زائد ١٠%، وقد يحتوي على مركز لتعبئة القوارير وأخر لاستلام الغاز بواسطة الناقلات البرية.

٣/٢/١- مركز تخزين فئة III:

يصنف مركز تخزين فئة III كل مركز يحتوي على خزان واحد ثابت فقط ذو سعة اجمالية لا تتجاوز ٥ متر مكعب، ومخصص لتموين منشآت تجارية أو صناعية بابخرة الغاز فقط سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة جهاز تبخير (Vaporisateur).

٤/٢/١- جدول تصنيف مراكز التخزين:

التصنيف	البحرية	برية	تعبئة	السعة	منشآت		تخزين
					موجود	موجود	
فئة IA	تفوق ٢٠٠٠ متر مكعب	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	
فئة IB	تفوق ١٠٠ متر مكعب	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	
ولا تتجاوز ٢٠٠٠ متر مكعب	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	
فئة II	لا تتجاوز ١٠٠ متر مكعب	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	
فئة III	لا تتجاوز ٥ متر مكعب	موجود	موجود	موجود	موجود	موجود	

٥/٢/١- شروط انشاء مراكز التخزين:

يخضع انشاء مراكز التخزين من جميع الفئات لاحكام هذه الشروط التنظيمية ولدراسة هندسية شاملة.

٢- التعريف:

١/٢- تعريف المفردات:

خزان: وعاء بسعة تفوق ١٠٠ لتر.  
اسطوانة: وعاء ثابت أو قابل للنقل (فارغاً أو ملأناً) بسعة تتراوح بين ٣٠ و ١٠٠ لتر.  
قارورة: وعاء قابل للنقل المحتسب بطريقة هندسية وبتفاوت + ٥%.

مصدر ابخرة الغاز: المعدات أو العناصر التي يمكن ان تنتسرب منها ابخرة غاز إلى الجو من جراء الاستعمال العادي وتتألف من:

- صمام الأمان.
  - مركز تعبئة صهاريج الغاز.
  - مركز تعبئة قوارير الغاز.
  - مخارج تنظيف الخزانات.
  - مخارج تنظيف المضخات والضاغطات.
  - مخارج لاخذ العينات.
  - جهاز القيس.
- ممرات الابخرة: المسافة الفعلية التي يجب ان تمر بها ابخرة الغاز ما بين مصدر الابخرة ونقاط الخطر.

خزانات مكشوفة: خزانات ظاهرة وموقعة فوق سطح الأرض وغير مردومة كلياً.

خزانات مردومة: خزانات موقعة فوق سطح الأرض ومغطاة كلياً بالتربة.

خزانات مطمورة: خزانات موقعة كلياً تحت سطح الأرض ومغطاة كلياً بالتربة.

مصدر الخطر: كل مصدر محتمل ان يولد اشتعالاً:

- لهب.

- شرارة كهربائية.

- احتكاك.

٢/٢- منطقة الخطر الناتجة عن مصدر ابخرة الغاز:

تحدد منطقة الخطر الناتجة عن مصدر ابخرة الغاز بالمسافة المحددة بدائرة مركزها نقطة

مصدر ابخرة الغاز ويحدد شعاعها كما يلي:

- ٥ أمتار إذا كان مصدر الابخرة متصلاً بخزان لا تزيد سعته على ١٠٠ متر مكعب.
- ١٠ أمتار إذا كان مصدر الابخرة متصلاً بخزان تزيد سعته على ١٠٠ متر مكعب ولا تتجاوز ٢٠٠٠ متر مكعب.
- ١٥ متر إذا كان مصدر الابخرة متصلاً بخزان لا تزيد سعته على ٢٠٠٠ متر مكعب.

٣- مواقع تركيز الخزانات والشروط التقنية لجميع العناصر:

١/٣- العقار:

- يسمح باقامة مستودعات تخزين الغاز على المواقع التالية:
- مواقع محمية طبيعياً ضد انجراف التربة والفيضانات.
- مواقع ذات تهوية طبيعية.
- عقارات مصنفة صناعياً درجة أولى للمستودعات فئة I بقسميها.
- عقارات مصنفة صناعية درجة ثانية للمستودعات فئة II.

١/٢/٣- المسافة الدنيا (بالامتار):

- بين جسم الخزان المكشوف وحدود العقار.

- بين مخرج صمامات الامان للخزانات المطمورة.

الفئة	A	B	C	D
IA	15	30	150	150

75	75	20	10	IB
50	50	10	5	II
10	7.5	3	3	III

علماء بان المسافة بين جسم الخزان يجب ألا تقل A المظموور والحدود عن التراجع القانوني.

٢/٢/٣- خزانات الغاز المسيل:

- تحدد مسافة لا تقل عن ٤٠ متراً بين خزان غاز النفط المسيل أو مجموعة خزانات ذات سعة تساوي أو تفوق ٤٠٠٠ متر مكعب وبين:
- خزان يحتوي على أي نوع من المشتقات النفطية.
- مراكز التعبئة أو مراكز التحويل أو حوض الفصل أو أحواض التجميع أو معامل التعبئة.
- تحدد مسافة لا تقل عن ٢٠ متراً بين خزان غاز النفط المسيل ذات سعة أقل من ٤٠٠٠ متر مكعب و بين:
- خزان يحتوي على أي نوع من المشتقات النفطية.
- مراكز التعبئة أو مراكز التحويل أو حوض الفصل أو أحواض التجميع أو معامل التعبئة.
- في حال تركيز أحد خزاني الغاز أو المشتقات النفطية كلياً تحت سطح الأرض، تصبح المسافة ٢٠ متراً بدل من ٤٠ متراً و ١٠ أمتار بدل من ٢٠ متراً.

٣/٣- السياج:

١/٣/٣- مستودعات غاز فئة I وفئة II:

- يسيج كامل محيط مستودعات الغاز فئة I وفئة II كما يلي:
- سياج شريط فولاذ مشبك سماكة لا تقل عن ٣ مم وارتفاع لا يقل عن ٢.٥ متراً.
- يجب اشادة قسم من طول السياج لا يتجاوز ٢٥% بواسطة الخرسانة المقواة أو حائط فولاذي بهدف عزل ابخرة الغاز عن النقاط الخطرة المجاورة ومنعاً، للارتطام وحفاظاً على السلامة العامة.
- يجب ان يتضمن السياج بوابتين أو أكثر بعرض يتجاوز ٤ أمتار لكل واحدة وبارتفاع ٣.٥ متر تسمح بمرور شاحنات الغاز وعربات الاطفاء مباشرة ودون مناورة.
- يجب التفريق بين المساحات المخصصة لتخزين الغاز والمساحات الأخرى داخل مستودع واحد بواسطة سياج شريط فولاذ مشبك لا يقل ارتفاعه عن ٢ متراً وان يشاد خارج منطقة الخطر التي تحيط بخزانات الغاز.
- تتناول المساحة ما يلي:
- \* مساحة تخزين الغاز ومساحة تخزين المحروقات الأخرى.
- \* مساحة تخزين الغاز والمساحات التي تحتوي نقاط الخطر.
- \* مساحة تخزين الغاز والممرات والمساحات المخصصة لحركة السيارات.

٢/٣/٣- مستودعات غاز فئة III:

- يجب بناء سياج شريط مشبك سماكة ٣ مم على الأقل حول كل مستودعات الغاز فئة III على مسافة ٢ متر من جسم الخزان.

- يجب بناء سياج شريط مشبك بنفس المواصفات اعلاه حول مكان توقف صهريج الغاز اثناء عملية التمرين وعلى مسافة مترين من الصهريج. يمكن استبدال الشريط المشبك بحواجز نقالة.

٤/٣- الطرق الداخلية للمستودع:  
تحدد الطرق الداخلية للمستودع بنوعين:  
- طرق مخصصة للعمل.  
- طرق الطوارئ.

١/٤/٣- طرق مخصصة للعمل:  
تصمم الطرق المخصصة للعمل داخل المستودعات وفقاً لما يلي:  
- السماح بمرور الشاحنات والقاطرات المعدة لنقل الغاز بسهولة تامة.  
- السماح بوقوف جميع الشاحنات والقاطرات المعدة لنقل الغاز باتجاه الخروج أي ان تتمكن من مغادرة المستودع دون القيام بمناورة.  
- حماية ممرات انابيب الغاز بواسطة اقنية أو ممرات هوائية سليمة.  
- تحديد ممرات مريحة للقاطرات والصهاريج المعدة لنقل الغاز تختلف عن ممرات شاحنات نقل القوارير والسيارات الخاصة.

٢/٤/٣- طرق الطوارئ:  
يجب إنشاء طرق طوارئ بعرض لا يقل عن ٣ أمتار تسمح لسيارات مكافحة الحريق (صهريج الاطفاء والرافعات) بالوصول إلى جميع أقسام المستودع وتكون بالشكل التالي:  
- طريق على طول محيط العقار.  
- طريق على طول محيط جميع أحواض التجميع.  
- طريق تصل إلى جميع نقاط الخطر (مشاغل ومولد كهرباء ومخازن ومستودع القوارير).  
كما يجب ان توضع اشارات تحدد طرق الطوارئ التي يجب ان تبقى حرة، ويمنع بصورة قطعية وضع أي عائق يمنع المرور عليها أو استعمالها كموقف للمركبات الآلية.

٣/٤/٣- طريق المستودعات فئة III:  
يجب ان يزود كل مستودع فئة III بطرق يسمح لسيارات مكافحة الحريق بالوصول إلى الخزان ومعالجته إلى مسافة لا تزيد عن ٥ أمتار.

٥/٣- الابنية:

١/٥/٣- الانشاءات المسموح بها داخل سياج مستودعات الغاز فئة I و II:  
يسمح إنشاء الابنية التالية فقط داخل سياج مستودعات الغاز فئة I و II.  
- مكاتب لادارة المستودع فقط.  
- كافيتيريا.  
- مختبر.  
- مركز حراسة.  
- شمسيات فوق المضخات.  
- مركز لتعبئة قوارير الغاز.

- مستودع قوارير غاز فارغة ومعبأة.
- مستودع معدات.
- غرفة تجهيزات كهربائية: محول ومولد.
- مشاغل لا تولد شرارة.
- يمنع إنشاء محطة توزيع وتخزين محروقات سائلة داخل السياج.

٢/٥/٣- شروط عامة أخرى:

- يجب ان تكون جميع الاجزاء الخارجية للانشاءات من مواد غير قابلة للاحتراق وبالتالي يمنع استعمال الخشب واللدائن (بلاستيك).
- يحدد عدد الطوابق بطابقين أرضي وأول فقط وبالتالي يمنع أي بناء سفلي وذلك للسماح بالاخلاء بصورة سريعة في حالات الطوارئ.
- يؤمن مخرج عدد ٢ على الأقل لكل طابق وذلك باتجاهين متعاكسين.
- يجب ان تكون المستودعات المخصصة لتعبئة قوارير الغاز أو لتخزين القوارير أو الاسطوانات مؤلفة من طابق واحد فقط ومهواة من كافة الجهات الأربعة.
- يسمح فقط باقامة حائط يمنع مرور الهواء على طول لا يزيد عن ٢٥% من كامل محيط المستودع.
- يجب ردم أي فراغ دون مستوى أرض المجمع.
- يجب أن يكون لكل مكتب مشاد داخل مستودع مخصص لتخزين قوارير الغاز أو الاسطوانات مدخل متصل مباشرة بالخارج كما يجب ان تكون جدرانه الداخلية ومنافذها منيعة على تسرب الغاز.

٣/٥/٣- المسافة الدنيا (بالامتر) بين مختلف الابنية داخل المجمع:

عناصر المجمع	المسافة إلى جسم الخزان المسافة إلى مصدر ابخرة الغاز					
	فئة IA	فئة IB	فئة II	فئة IA	فئة IB	فئة II
مكاتب وكافيتيريا ومختبر	٢٠	١٥	١٠	٤٠	٣٠	٢٠
سكن الحارس	٢٠	١٥	١٠	٤٠	٣٠	٢٠
مضخات	١٢	١٠	٥	٢٥	٢٠	١٠
تعبئة قوارير	٢٠	١٥	١٠	٤٠	٣٠	٢٠
غرفة كهرباء/ مولد	٢٠	١٥	١٠	٤٠	٣٠	٢٠
شغل دون شرارة	١٥	١٠	٥	٣٠	٢٠	١٠

ملاحظات:

- إذا اجتمعت عدة عناصر مختلفة في نفس المبنى تطبق المسافة الأطول.
- تحتسب المسافات بين أقرب نقطة لكل عنصر من المجمع وأقرب نقطة من جسم الخزان.

٦/٣- حوض التجميع:

- ١/٦/٣- دور وحجم حوض التجميع:
- يؤمن حوض التجميع الأهداف التالية:

- الحوول دون تسرب مادة الغاز بشكله السائل في الحالات الطارئة إلى ساحات الخزانات الأخرى.

- الحوول دون وصول أي مشتقات محروقات أخرى إلى حرم خزان الغاز. يجب أن تكون سعة حوض التجميع على الأقل ٢٠% من حجم الخزان أو مجموعة الخزانات الموجودة داخل الحوض.

يسمح بوضع أكثر من خزان غاز داخل حوض تجميع واحد شرط التقيد بما يلي:

- عدم وضع خزانات اسطوانية افقية وخزانات كروية في حوض واحد.

- وضع الخزانات على صف واحد جنباً إلى جنب.

- عدم تجاوز الخزانات داخل كل حوض عن ٥ خزانات.

- احاطة كامل الحوض بطريق للطوارئ.

- تقسيم الحوض بصورة تسمح بتخصيص حجم ٢٠% لكل خزان.

٢/٦/٣- شروط تقنية عامة:

- يجب اقامة جدار أحواض التجميع بارتفاع يتراوح بين ٢٠ سم و ٧٥ سم.

- تغطي مساحة حوض التجميع بالحصى بسماكة ٤٠ سم تحت مستوى حوض التجميع بهدف منع نمو أية أعشاب والحد من سرعة تبخر الغاز المسيل.

- إذا كانت أرض حوض التجميع افقية أو منحدره، يجب بكنتا الحالتين تأمين انحدار. يوجه تسرب المواد إلى الجهة المقابلة لسكورة الغاز أو سكورة مكافحة الحريق.

- لا يجوز وضع خزانات فوق سطح الأرض وخزانات مغمورة أو مردومة في حوض تجميع واحد.

- في مطلق الأحوال، لا يسمح باقامة حوض مشترك لخزان غاز وخزان مشتقات أخرى.

- يجب اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع تسرب الغاز أو المشتقات من حوض تجميع إلى حوض آخر خاصة بواسطة اقنية مرور القساطل أو تصريف مياه الشتاء.

٣/٦/٣- المسافات بين أحواض التجميع:

يجب ان يفصل بين حدود حوضي تجميع الشروط التالية مجتمعة:

- طريق للطوارئ.

- تأمين مسافة بين حوض التجميع ومصدر ابخرة الغاز الموجودة في الحوض الأخر وفقاً للفقرة ٢/٢.

على الا تقل المسافة بين حدود حوض تجميع وحوض تجميع آخر عن ٥ أمتار.

٧/٣- خزانات الغاز:

تصنع خزانات الغاز:

- في المشغل: يجمع كامل الخزان في المشغل وبعد الانتهاء من الاعمال ينقل الخزان إلى موقعه.

- في الموقع: يجمع كامل أو قسم من الخزان في الموقع.

١/٧/٣- المواصفات التقنية للخزان:

١/١/٧/٣- صنع الخزان:

تصنع خزانات الغاز وفقاً لمواصفة عالمية مقبولة ومراقبة من قبل مؤسسة متخصصة معترف بها من قبل وزارة الصناعة والنفط، على ان تشمل المواصفة الشروط الدنيا التالية:

- صفائح فولاذ: يجري فحص صفائح الفولاذ المخصصة لخزانات الغاز من قبل الصانع وتعطى شهادة تؤكد نوعية الفولاذ.
- يجب ان تحفظ الصفائح بطريقة تحميها من الصدأ.
- يجب أن تحتفظ الصفائح بخصائصها المكنكية وذلك في مجال حرارة يتراوح ما بين ٤٠ درجة س تحت الصفر و ٥٠ درجة س فوق الصفر.
- يسمح باستعمال الجهد التالي للفولاذ:  
الضغط التشغيلي: ٦٠% من حدود مقاومة الشد (Limite elastique).  
الضغط الفحص: ٩٠% من حدود مقاومة الشد (Limite elastique).
- يجري الفحص بواسطة اشعة سينية لكامل اللحامات.
- يجري الفحص بالتموجات الصوتية للنقاط المشتبه وجود شوائب فيها.
- يجري ضغط الخزان بعد صنعه حتى نسبة ١.٥ من قوة الضغط التشغيلي وذلك للمرة الأولى على ان تخفض نسبة الضغط إلى نسبة ١.٣ من الضغط التشغيلي اثناء الفحص الدوري.

- ٢/١/٧/٣- ميزات خزان الغاز (بروبان تجاري أو مزيج):  
يجب ان تكون مواصفات الخزانات المعدة لتخزين الغاز (بروبان تجاري أو مزيج) كما يلي:
- الضغط التشغيلي: ١.٧ ميغا باسكال (ضغط ساعة) مما يتناسب مع ضغط البروبان التجاري عند حرارة ٥٠ د.س.
  - مقاومة الضغط المائي: ٢.٥٥ ميغا باسكال (ضغط ساعة) وفقاً للبند ١/١/٧/٣.
  - مجال حرارة العمل: يجب ان يحافظ الخزان على خصائصه من حرارة ٤٠ د.س. تحت الصفر إلى ٥٠ د.س. فوق الصفر.
  - مقاومة الزلازل: يجب ان يصمم الخزان لمقاومة زلزال بقوة دفع افقية توازي ١٠% من قوة الجاذبية أي G 0.10
  - مقاومة العواصف: يجب ان يصمم الخزان لمقاومة عواصف ورياح بسرعة ١٦٠ كم بالساعة.

ملاحظة هامة:

- يمكن للخزانات المتواجدة حالياً على الأراضي اللبنانية والمعدة لخزن مزيج (بوتان ٧٠% بروبان ٣٠%) البقاء قيد العمل شرط توفر الشروط التالية:
- الضغط التشغيلي: ١.٠٥ ميغاباسكال.
  - مقاومة الضغط المائي: ١.٣٦٥ ميغاباسكال.
  - مجال حرارة العمل: ١٠ د.س. تحت الصفر إلى ٥٠ د.س. فوق الصفر.
  - مقاومة الزلازل: G 0.10
  - مقاومة العواصف: ١٦٠ كم/الساعة.

٣/١/٧/٣- لوحة التعريف:

يثبت باللحام على جسم كل خزان غاز لوحة تعريف تحمل المعلومات البيانية التالية:

- اسم الصانع وعنوانه.
- رقم الصانع التسلسلي.
- تاريخ الصنع.
- سماكة الفولاذ ونوعيته.
- مجال حرارة العمل.
- ضغط التشغيل.
- مقاومة الضغط المائي.
- سعة الخزان.
- المواد المسموح تخزينها.
- اسم وختم معهد البحوث الصناعية أو المؤسسة الفاحصة.

٢/٧/٣- تجهيزات الخزان:

١/٢/٧/٣- صمام الامان:

- يزود على الاقل كل خزان لا تتجاوز سعته ٥٠ متر مكعب بصمام امان واحد ويزود بصمام عدد ٢ كل خزان تفوق سعته ٥٠ متر مكعب.
- يجب اعادة فحص صمامات الامان كل سنتين من قبل شركة متخصصة معتمدة من وزارة الصناعة والنفط.

الخزانات المكشوفة على سطح الأرض:

ترود الخزانات المكشوفة بصمامات امان باستطاعتها تنفيس كمية من الابخرة إلى الهواء الطلق في حال تجاوز ضغط الخزان الضغط التشغيلي الاقصى وتحسب الكمية (M) بالكيلو غرام غاز بالساعة على ان يكون بامكان الصمام أو مجموعة الصمامات تأمين الكمية ((M تحت ضغط داخل الخزان بمعدل ١١٠% من الضغط التشغيلي الأقصى، وتحسب الكمية كما يلي:

$$A \cdot 0.82 = (1.5/100) 37 A (M)$$

A = مساحة جسم الخزان الخارجية حتى علو ٨ أمتار من سطح الأرض أو مساحة نصف الخزان الكروي.

الخزانات المظمورة والمردومة: يجب ان تؤمن صمامات الامان تنفيس ٣٠% من الكمية المفترضة للخزانات فوق سطح الأرض.

٢/٢/٧/٣- وصلات الغاز (connections):

يزود كل خزان غاز تفوق سعته ٥٠ متر مكعب بالوصلات التالية على الأقل:

- وصلة بالقسم العلوي (قسم ابخرة الغاز) عدد ١
  - وصلة بالقسم السفلي (قسم الغاز المسيل) عدد ٢
  - وصلة لتفريغ الرواسب (ادنى القسم السفلي) عدد ١
- ترود كل وصلة بسكر عدد ٢ يكون احدها داخل الخزان طريقة تحكم عن بعد للفتح و الاقفال من خارج الخزان بواسطة سلك او ضغط زيت.
- يزود كل خزان تفوق سعته ٢٠٠ متر مكعب بسكر ثالث ذو انغلاق آلي يوقف مرور الغاز كلياً في حال تجاوز دفع الغاز كمية محددة.

تزود وصلة تفريغ الرواسب بقارورة أو اسطوانة لا تتجاوز سعتها ١٠٠ ليتر لتعبئتها بالرواسب ومن ثم تفريغ الرواسب إلى الهواء الطلق، ولا يسمح باي حال من الأحوال بتفريغ الرواسب مباشرة من الخزان إلى الهواء الطلق.

٣/٢/٧/٣- المعدات:

يزود كل خزان غاز بالمعدات التالية:

- مقياس حرارة: مقياس حرارة عدد ١ داخل غلاف خاص متصل بالغاز المسيل ويستحسن وضع مقياس حرارة اخر متصل بالابخرة.
- ساعة ضغط: ساعة ضغط واحدة متصلة بالابخرة ويستحسن وضع ساعة ضغط اخرى تتصل بالغاز المسيل على ان تكون كل ساعة ضغط بقطر ١٠ سم على الأقل وذات سلم يتراوح بين صفر و ٣ ميغاباسكال ومزودة بسكر عازل.
- دليل مستوى الغاز المسيل: يزود كل خزان بدليل مستوى الغاز المسيل عدد ٢ على الأقل:
- دليل اول ثابت يحدد المستوى الأقصى المسموح به للتعبئة.
- دليل ثاني يحدد مستوى الغاز داخل الخزان.

٣/٧/٣- مواقع تركيز الخزانات المكشوفة داخل حوض تجميع واحد:

تقاس المسافة الافقية بين خزان وخزان مجاور ويعتمد قطر الخزان الأكبر القطر (D) لتحديد المسافة بالمتراً وفقاً للجدول التالي:

نوع الخزان	سعة الخزان متر مكعب	المسافة الدنيا بين خزان وخزان مجاور
اسطواني افقي	اقل من ١٠٠	١ متر
اسطواني افقي	من ١٠٠ إلى ٢٠٠	٢ متر
اسطواني افقي	اكثر من ٢٠٠	D
كروي/ كروي -		D0.75
اسطواني افقي/ كروي -		D (غير مسموح داخل حوض تجميع واحد)
اسطواني مطمور/ اسطواني مطمور		١ متر

٤/٧/٣- مواقع تركيز الخزانات المكشوفة داخل أحواض تجميع مختلفة:

يجب الا تقل المسافة بين خزان مكشوف وخزان مكشوف آخر في حوض تجميع مختلف عن ٧.٥ أمتار أو ١.٥ المسافة المحددة في الفقرة ٣/٧/٣ وتؤخذ بالاعتبار المسافة الاقصى. ملاحظة:

يجب تطبيق المسافات بين مخارج صمامات الامان للخزانات المطمورة وفق الفقرة ٣/٧/٣ والفقرة ٤/٧/٣.

٤- شبكات التوزيع:

١/٤- شبكة توزيع الكهرباء:

١/١/٤- مصادر الكهرباء:

- يسمح بتمديد مراكز تخزين محروقات الغاز المسيلة بالكهرباء بواسطة الشبكة العامة أو مولدات خاصة، شرط التقيد بما يلي:
- يجب ان يركز مولد الكهرباء على المسافة المحددة بالفقرة ٣/٥/٣.
- لا يسمح لخط امداد الكهرباء بالمرور فوق مجمع الغاز.
- يسمح فقط بتوزيع كهرباء توتر منخفض لا يتجاوز ٣٨٠/٢٢٠ فولت حسب الشروط المفصلة لاحقاً.
- يجب تفادي اقامة أي منشآت كهربائية أو تمديد خطوط داخل مساحات الخطر الناتجة عن مصادر ابخرة الغاز.
- انما يسمح في حال الضرورة القصوى بالتمديد في المساحات المذكورة شرط ان تكون الخطوط داخل انابيب فولاذ مطمورة تحت سطح الأرض مع تحديد مكان تواجدها بصورة واضحة على الخرائط وبوضع اشارات ظاهرة على سطح الأرض.

٢/١/٤- مواصفات المعدات الكهربائية:

تخضع جميع المعدات الكهربائية للمواصفات المحددة بالمعدات ضد الانفجار وفقاً للمستند NEPA 70.

٣/١/٤- شروط عامة:

١/٣/١/٤- الانارة:

يجب تجنب أي خط كهربائي أو مصباح انارة على جسم الخزان بل يجب استعمال عواميد مستقلة تركز خارج احواض التجميع لتأمين الانارة.

٢/٣/١/٤- التحكم بالمحركات الكهربائية:

يجب وضع مفتاح تحكم بالقرب من كل محرك كهربائي يسمح بايقاف المحرك بسرعة كما يجب ان تتوقف بصورة آلية جميع المحركات في حال انقطاع الكهرباء وان تبقى متوقفة بعد عودة التيار الكهربائي ولا يمكن اعادتها إلى العمل إلا بواسطة مسؤول اختصاصي.

٣/٣/١/٤- تيار الطوارئ:

- يجب فصل شبكة التيار الكهربائي المخصص لحالات الطوارئ (مضخات مكافحة الحريق) عن شبكة التيار العادي.

- يجب حماية شبكة تيار الطوارئ في حال حصول حوادث على شبكة التيار العادي.

٤/٣/١/٤- التحكم بالتيار بحالة الطوارئ:

- يجب وضع مفاتيح تحكم التيار العادي في امكنة متعددة من مركز تخزين الغاز المسيل وذلك بهدف اقفال التيار العادي بصورة طارئة.

٥/٣/١/٤- الحماية ضد الصواعق:

- يجب ان يوصل كل خزان بمأخذي تأريض على الأقل لا تزيد مقاومة كل مأخذ على

Ohms.

- يجب وضع حماية ضد الصواعق في مراكز التخزين.

٢/٤- وسائل مكافحة الحريق:

تهدف وسائل مكافحة الحريق داخل مراكز تخزين الغاز المسيل إلى:

- اتخاذ التدابير الاليلة إلى اطفاء الحريق أو الحد من انتشاره الواسع ريثما تصل الفرق المتخصصة.

- تبريد خزانات الغاز المعرضة للحريق للمحافظة على حرارة منخفضة للخزانات لتجنب فتح صمامات الامان أو التسبب بانفجار الخزانات.

لذا، تختصر وسائل مكافحة الحريق على ما يلي:

- مطافئ بمواد كيميائية.

- مياه تبريد.

١/٢/٤- مطافئ بمواد كيميائية:

ان المطافئ المطلوبة هي من الأنواع التي تحتوي على مواد صالحة لاطفاء حريق فئة

ABCDE. يجب ان تركز المطافئ في الامكنة الحساسة (أي مصدر مسبب للنار):

- لوحة مفاتيح الكهرباء: مطفأة سعة ٦ كغ عدد ١.

- مولد كهرباء: مطفأة سعة ٦ كغ عدد ١.

- مركز تعبئة الصهاريج: مطفأة سعة ٦ كغ عدد ٢.

- مطفأة على عربة سعة ٥٠ كغ عدد ١.

- مواقف السيارات: مطفأة سعة ٦ كغ لكل ٥ سيارات متوقفة.

- مستودع تعبئة القوارير: مطفأة سعة ٦ كغ عدد ٢.

على ان تكون الكمية الدنيا للمطافئ بمواد كيميائية حسب فئات تخزين الغاز كما يلي:

- مراكز تخزين فئة IA: 400 كغ.

- مراكز تخزين فئة IB: 200 كغ.

- مراكز تخزين فئة II: 100 كغ.

- مراكز تخزين فئة III: 12 كغ.

٢/٢/٤- مياه مكافحة الحريق:

١/٢/٢/٤- كمية المياه المطلوبة:

يجب تأمين دفق من المياه لتبريد الخزانات بواسطة شبكة ثابتة تؤمن وصول الكميات

التالية إلى المنشآت:

- ٣ ليتر كل دقيقة لكل متر مربع من مساحة جسم الخزان المشتعل والخزان المعرض للحريق.

- ١ ليتر واحد كل دقيقة لكل متر مربع من مساحة جسم الخزانات الأخرى أو المشاغل أو

المساحات المطلوب حمايتها. ويعتبر خزان معرض للحريق كل خزان يتواجد بالمساحة

المحددة بالدائرة ذات شعاع ٤٠ متر مركزها نقطة وجود النار.

تحتسب مساحة الخزان بالمساحة الفعلية لكامل جسم الخزان. كما ويجب في أي حال من

الأحوال تأمين دفق لا يقل عن:

- ١٢٠ متر مكعب ساعة لكل مركز تخزين فئة I.

- ٨٠ متر مكعب ساعة لكل مركز تخزين فئة II.

- ٢٠ متر مكعب ساعة لكل مركز تخزين فئة III.

٢/٢/٢/٤ - شبكة توزيع مياه مكافحة الحريق:

يجب تأمين الشروط التالية لشبكة توزيع مياه مكافحة الحريق:

- إمكانية عزل قسم من الشبكة دون انقطاع المياه عن أي منطقة من مناطق مركز التخزين.
- تأمين وصول المياه إلى الخزانات بواسطة الشبكة الثابتة وتغذية مأخذ مياه مكافحة الحريق.
- إمكانية ادخال المياه إلى داخل شبكة الغاز وخزانات الغاز من أجل تعبئة الخزانات بالمياه وطرد الغاز منها.
- أن تكون مأخذ مياه الحريق ملائمة للقياسات التي تستعملها فرق مكافحة الحريق الرسمية. نقتراح تحديد فوهة مأخذ المياه المعتمدة لدى الدفاع المدني في لبنان.
- أن توزع شبكة مأخذ مياه مكافحة الحريق على طول طرق الطوارئ و داخل مستودع التعبئة و مخازن القوارير على ألا تزيد المسافة بين مأخذ و آخر عن ١٥ متر.

٣/٢/٢/٤ - مضخات مياه مكافحة الحريق:

يجب تأمين العدد التالي على الأقل من المضخات:

- مضخة حريق عدد ١ لكل مركز تخزين فئة III.
- مضخة أو مجموعة مضخات حريق عدد ٢ على الأقل تعطي كل واحدة على الأقل الدفق المحدد الفقرة ١/٢/٢/٤ لمركز تخزين فئة I وفئة II.
- يمكن ان تكون المضخات كلها كهربائية إذا تأمن مصدر عدد ٢ من الكهرباء أو ان تكون احدى المضخات كهربائية والاخرى مكنكية (محرك ديزل).

٤/٢/٢/٤ - مصادر مياه مكافحة الحريق:

يجب ان يحتوي كل مركز تخزين غاز عى مخزون احتياطي من المياه كالتالي:

- تأمين الدفق المطلوب لمدة ٣ ساعات لكل مركز تخزين فئة I أي ٣٦٠ متر مكعب على الأقل.
- تأمين الدفق المطلوب لمدة ساعتين لكل مركز تخزين فئة II أي ١٦٠ متر مكعب على الأقل.
- تأمين الدفق المطلوب لمدة ساعة ونصف لكل مركز تخزين فئة III أي ٣٠ متر مكعب على الأقل.
- يجب ان يكون مخزون مياه مكافحة الحريق في مكان غير معرض للنار وبالامكان الوصول إليه بسهولة عند الطوارئ وبالامكان تغذيته أو سحب المياه منه بصورة سهلة.

٥- شروط اضافية للخزانات المظمورة والمردومة:

إضافة إلى الشروط السابقة يجب ان تخضع أيضاً الخزانات المظمورة والمردومة للشروط التالية:

١/٥ - مواقع الخزانات المظمورة والمردومة:

تخضع مواقع الخزانات المظمورة والمردومة للشروط التالية:

- تكون مواقع الخزانات المظمورة خارج موقع أي بناء أو مستودع.
- لا يسمح باي ممر أو طريق أو موقف سيارات أو أية إنشآت أخرى فوق مواقع الخزانات المظمورة والمردومة.

- يجب ان يكون مستوى بئر التفتيش الذي يحتوي على معدات مراقبة الخزان فوق مستوى سطح الأرض المطمورة.
- يجب ان تكون الأرض المطمورة محمية ضد أي انزلاق للتربة أو أي انجراف بواسطة مياه الامطار.
- يجب ان تغطي الاتربة علو متر واحد على الأقل فوق اعلى قسم من الخزان.

#### ٢/٥- تركيز الخزانات المطمورة والمردومة:

- تخضع المسافات بين الخزانات المطمورة والمردومة للمسافات الدنيا بين مخارج صمامات الامان وفقاً للفقرة ٢/٢/٣ والمسافات المبينة ادناه:
- لا يوجد أي تحديد لعدد الخزانات الممكن وضعها في صف واحد.
  - المسافة الدنيا بين جسم خزان مطمور وجسم خزان مطمور مجاور هي متر واحد.
  - المسافة الدنيا بين مجموعة خزانات مطمورة ومجموعة مجاورة مطمورة ٥ أمتار.
  - يجب ألا تقل المسافة بين جسم خزان مطمور وحدود العقار عن التراجع القانوني على الا تقل عن ٣ أمتار.
  - يجب ان يكون أعلى مستوى في الخزانات المطمورة والمتصلة بشبكة غاز واحدة على مستوى واحد كي لا ينتقل الغاز من خزان إلى آخر ويسبب بامتلاء الخزان فوق المستوى المقبول.

#### ٣/٥- شروط عامة:

##### ١/٣/٥- الحماية ضد الصدأ:

- يجب تأمين حماية ضد الصدأ للخزانات المطمورة والمردومة تكون صالحة لمدة ١٠ سنوات على الأقل مع ضرورة وضع حماية بالتتيار السليبي كي تظهر أي تفاعل قد يؤدي إلى تآكل جسم الخزان بواسطة الصدأ.

##### ٢/٣/٥- الضغط التشغيلي:

- يخفض الضغط التشغيلي إلى ١.٥ ميغاباسكال (ضغط ساعة) أي ما يوازي ضغط غاز البروبان عند حرارة ٣٧.٨ دس.

##### ٣/٣/٥- مقاومة الزلازل:

- يجب ان يقاوم الخزان زلازل نتج عنها قوة دفع افقية بنسبة ١٠ % من قوة الجاذبية (G0.10).

##### ٤/٣/٥- الفياضانات:

- يجب حماية الردم من تأثير السيول والفياضانات.
- تتخذ الاحتياطات من اجل حماية الخزان تحت قوة العوم.

#### ٦- شروط إضافية لمراكز تعبئة القوارير:

- اضافة إلى الشروط السابقة، يجب ان تتوافر أيضاً الشروط التالية:

##### ١/٦- الوزن الفارغ للقارورة:

- يجب ان تحمل كل قارورة الوزن الفارغ وذلك بطريقتين مختلفتين:

- بالوسم: ان يكون الوزن الفارغ محفوراً على حلقة القارورة.
- بالطلاع بقياس يسمح بقراءته من مسافة مترين.
- لذا يجب قبل المباشرة بعملية اعادة تعبئة كل قارورة:
- التأكد من وجود رقم الوزن الفارغ.
- التأكد من صحة الوزن الفارغ لكمية ٢٥% من القوارير وذلك بطريقة عشوائية وفقاً للمواصفات اللبنانية.
- إذا اختلف التفاوت في الوزن الفارغ بمعدل ٢٠٠ غرام للقارورة تعاد عملية تحديد الوزن الفارغ بعد التأكد من افراغ القارورة من الغاز والرواسب ومن ثم يجب وسم وطلاي القارورة بالوزن الفارغ الجديد.
- إذا اعطت عملية التاكد من صحة الوزن الفارغ رقماً يختلف بمعدل ٢٠٠ غرام تحتفظ القارورة بالوزن المسجل عليها وتجري عملية التعبئة على اساس الوزن المسجل عليها.

#### ٢/٦- التعبئة:

- تجري عملية التعبئة بواسطة الوزن ولا يسمح باجراء عملية التعبئة بواسطة الحجم.
- يسمح باجراء عملية التعبئة داخل المعامل أو المستودعات المرخص لها فقط.
- تجري عملية التعبئة بواسطة قبان آلي يتوقف تلقائياً عندما يبلغ وزن القارورة وزنها الفارغ زائد كمية الغاز المحددة للتعبئة.
- يجب ان تتوقف عملية التعبئة تلقائياً دون حاجة إلى تدخل العامل المكلف.
- يقتصر دور عامل التعبئة على تحديد الوزن الإجمالي لمقياس التعبئة.
- يجب على العامل التأكد من مطابقة الوزن الفارغ للقارورة للوزن الظاهر على الوسم وذلك قبل تعبئتها.

#### ٣/٦- مراقبة الاوزان بعد التعبئة:

- يجب مراقبة صحة الأوزان لكمية ٢٥% من القوارير بعد تعبئتها وذلك بالطريقة العشوائية وفق المواصفات اللبنانية.
- تقبل القوارير ذات الاوزان التي تختلف بنسبة أقل من ٢٠٠ غرام.
- يجب ان تتم عملية مراقبة الاوزان لكل ميزان تعبئة على حدة.
- يجب وضع كل ميزان يعطي نتيجة تزيد على نسبة ٢٠٠ غرام خارج الاستعمال حتى اصلاحه.

#### ٤/٦- اقفال القوارير المعبأة:

- يقفل مخرج سكر القوارير المعبأة الزامياً بكبسولة تحمل اسم معمل التعبئة والوزن الصافي للقارورة. وتخضع كبسولة سكر القارورة للمواصفات التالية:
- عدم امكانية نزعها إلا بواسطة المزق.
- منع تسرب الغاز وذلك بعد فتح سكر القارورة وتركها تحت اشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

#### ٥/٦- مراقبة تسرب الغاز:

- يجب التأكد من عدم تسرب الغاز بعد عملية التعبئة بالطريقة التالية:
- يقفل سكر قارورة الغاز قبل وضع الكبسولة ويجري التأكد من عدم وجود أي تسرب.

- يقفل سكر قارورة الغاز ويتم فتحه بعد وضع الكبسولة ويجري التأكد من عدم تسريب الغاز لكمية ٥% من القوارير بالطريقة العشوائية ثم يعاد اقفال السكر بعد اجراء الفحص.

ملاحظة:

طريقة فحص جهاز مراقبة التسرب تعتمد جميع طرق مراقبة التسرب التي بإمكانها تحديد تسرب بنسبة ضعيفة جداً وتعتبر نسبة ضعيفة جداً كل عملية تسرب تعطي فقاع داخل المياه تتجاوز المدة بين الفقاعة والأخرى ٥ ثوان.

٦/٦- شروط أخرى:

- يجب تخزين القوارير المعبأة باتجاه عمودي.
- يجب استعمال التجهيزات الآلية المتحركة لنقل قوارير الغاز تجنباً لأي حادث صدم قد يولد شرارة أو يؤثر على جسم القارورة.
- يجب وضع القوارير في مكان غير معرض لاشعة الشمس وبتهوئة كافية.

٧- شروط اضافية لمراكز تخزين الغاز فئة III:

اضافة إلى الشروط السابقة، يجب ان تتوافر أيضاً،الشروط التالية:

تعتبر مراكز تخزين الغاز من الفئة III:

- أولاً: كل خزان مكشوف أو مطمور سعته لا تزيد على ٥ أمتار مكعبة.
- ثانياً: كل مجموعة اسطوانات متصلة بشبكة توزيع واحدة.
- يستثنى من أي تصنيف كل اسطوانة أو قارورة موصولة مباشرة إلى الجهاز الذي يعمل بالغاز على ان تكون الاسطوانة أو القارورة تحت المراقبة المباشرة للشخص مشغل الجهاز.

١/٧- مواقع مراكز التخزين فئة III:

يسمح بتركيز خزانات الغاز أو مجموعة اسطوانات الغاز (فئة III) في الأماكن التالية:

- فسحة التراجع بين الابنية.
- داخل المساحة المخصصة لمواقف السيارات.
- على سطح البناء أو أي سطح صانوي.
- في مطلق الأحوال، لا يسمح باية حال من الأحوال وضع الخزان أو مجموعة الاسطوانات داخل البناء.

٢/٧- الكمية المسموح تخزينها:

يسمح كحد أقصى بتخزين كمية كافية لمدة ١٥ يوم عمل على الا تتجاوز هذه الكمية ٥ متر مكعب للخزان أو لا يتجاوز عدد الاسطوانات ١٠ (العشرة).

٣/٧- المسافات بين مراكز التخزين:

- يجب أن يفصل بين جسم الخزان المكشوف أو جسم الاسطوانات المكشوفة أو مصادر الابخرة وبين المواقع التالية المسافات أدناه:
- عن حدود العقار ٣ امتار.
- عن حدود بناء صناعي بما فيه البناء الذي يستعمل فيه الغاز ٣ أمتار.
- عن نافذة أو باب أو مسرب تهوئة يؤدي إلى داخل البناء ١٠ أمتار.

- عن حدود أبنية سكنية: ٧.٥ متر
  - عن حدود ابنية مخصصة للاجتماعات: ١٠ أمتار.
  - عن مركز محروقات أخرى بما فيه تخزين غاز آخر: ١٠ أمتار.
  - عن مصدر لهب: ١٠ أمتار.
- يسمح ببناء حائط خرسانة مقواة من جهة واحدة فقط شرط ان يزيد ارتفاعه متراً واحداً على الأقل عن ارتفاع الخزان. تعتبر المسافات المذكورة اعلاه بمثابة مسافات ممرات الغاز.

#### ٤/٧- الخزانات المطمورة:

- يسمح بطمر الخزانات وتخفيض عندها المسافات المذكورة في الفقرة ٣/٧ بنسبة ٥٠% في ما يتعلق بجسم الخزانات فقط. تبقى المسافات المذكورة في الفقرة ٣/٧ الزامية في ما يتعلق بمصادر الابخرة.

#### ٥/٧- مراكز تخزين ملاحصة لحائط البناء:

- يسمح استثنائياً بوضع مراكز التخزين (خزان مكشوف- مجموعة اسطوانات) في مواقع ملاصقة لحائط البناء على ان تؤخذ الاحتياطات التالية:
- إنشاء حائط خرسانة مقواة مستقل عن حائط البناء يؤمن المسافات المذكورة في الفقرة ٣/٧ لممرات الابخرة.
- الا تكون الغرفة الملاصقة لمكان التخزين داخل البناء مخصصة لتخزين محروقات أخرى أو مشاغل تستعمل فيها مصادر نيران.
- التقيد بالمسافات المذكورة في الفقرة ٣/٧.

#### ٦/٧- مراكز تخزين على سطح البناء أو سطح ثانوي:

- يسمح استثنائياً بتركيز خزان مكشوف على سطح البناء أو سطح ثانوي شرط التقيد بالشروط التالية:

- المسافات المذكورة في الفقرة ٣/٧.
- سهولة الوصول إلى الخزان لنقله بسرعة في الحالات الطارئة.
- ان تكون المسافة بين جسم الخزان وحدود السطح ٣ أمتار على الأقل.
- أن يزود سطح البناء بأبواب محكمة الاقفال تمنع تسرب الغاز إلى داخله.
- ألا يركز الخزان فوق مشغل أو مطبخ أو غرفة تحتوي على مواد قابلة للاحتراق.

#### تؤمن الشروط التالية امكافحة الحريق:

- تبريد الخزان بشبكة ثابتة.
- مطافئ بمواد كيميائية.
- حماية ضد الصواعق.
- كاشف لتسرب الغاز موصول إلى غرفة الحارس أو المسؤول.

#### ٧/٧- تعبئة الخزان:

- يجب تخصيص مساحة لوقوف الصهريج المعد لتعبئة الخزان وفقاً للشروط التالية:
- ان يكون الصهريج في مكان محمي من سير المركبات الاخرى وفقاً للفقرة ٢/٣/٣.
- ان يتمكن سائق الصهريج من مراقبة الصهريج والخرطوم والخزان من موقع واحد.

- الا يمرر خرطوم المطاط داخل بناء أو بالقرب من مركز يحتوي على شعلة أو يكون معرض لسير المركبات.
- في حال تعذر تأمين الشروط المذكورة اعلاه، يمكن الاستعاضة بانبوب فولاذ مخصص لتعبئة الخزان كما يلي:
- يمنع استعمال خرطوم المطاط في حال وجود الخزان على سطح البناء.
- يعبأ الخزان بواسطة أنبوب فولاذ ثابت مقاوم لضغط ٣.٠ ميغاباسكال (فحص) على الأقل.
- يكون انبوب التعبئة بكامله خارج البناء ولا يجوز ان يمرر داخل البناء في أية حال من الأحوال.
- يتصل أنبوب التعبئة بالخزان بوصلة من الفولاذ ولا يسمح بوصلة مؤقتة أو بوصلة من خرطوم المطاط.
- تؤمن اسطوانة لتفريغ انبوب التعبئة من الغاز المسيل بعد الانتهاء من عملية تعبئة الخزان.
- يتواجد مسؤول قرب الخزان ومسؤول اخر قرب الصهريج طيلة عملية التعبئة مع امكانية اتصال مباشر بينهما.
- يجهز خزان الغاز فئة III بالتجهيزات التالية على الأقل:

\* جهاز بصمام امان باتجاه واحد

DOUBLE CHECK FILLER VALVE

\* صمام امان لاستعادة ابخرة الغاز

VAPOR RETURN CHECK FIKKER VALVE

\* صمام امان

SAFETY VALVE

\* جهاز ثابت لمراقبة المستوى الاقصى المسموح به (٨٠%).

\* صمام التفريغ

CHECK LOCK VALVE

\* سكر الاستعمال

\* ساعة ضغط.

\* جهاز قيس آلي مثبت على الخزان.

- ملاحظات: (١) يجب تركيب جميع هذه التجهيزات في أعلى الخزان.
- (٢) تغطي جميع هذه التجهيزات بعلبة من الفولاذ قابلة الاقفال.

٨/٧- شروط خاصة بمجموعة الاسطوانات المتصلة ببعضها البعض وبشبكة التوزيع:

- يكون قسم من هذه الاسطوانات مفتوحاً والقسم الاخر مقللاً يستعمل عندما تفرغ الاسطوانات المفتوحة.
- يجب ان تكون الوصلة بين القارورة وشبكة الغاز من خراطيم المطاط الخاصة التي تتحمل ضغطاً يعادل ٣.٠ ميغاباسكال (ضغط الفحص) على الأقل.
- أن تكون أرض مركز التخزين من الخرسانة المقواة.
- يجب ان تسمح قاعدة الاسطوانات بوقوفها ثابتة على الأرض.
- يفضل ان تزود كل اسطوانة وخزان بمنظم للضغط يخفض ضغط الغاز الخارج من الاسطوانة أو الخزان بضغط ٠.١٥ ميغاباسكال على الأكثر.
- لا يجوز تخزين اسطوانات معبأة كانت أم فارغة داخل المركز.